

Viser til din epost 20.05.2021. Flytting av hallen 1,2m er mer enn toleranseavviket satt i byggetillatelsen som var områdetype 2 (+/- 0,5m i horisontale retning og 0,2m i vertikale retning). Dette betyr at det må søkes om endring av gitt tillatelse. For å plassere hallen nærmere eiendomsgrense enn 4,0m, må nabo gi dere en avstandserklæring jf. pbl. § 29-4, 3. ledd bokstav a). Du kan kontakte Tore Sem (tlf. 95227013) som er kommunens eiendomsforvalter for å få denne.

Mvh

Svein Erik Morseth