

Morseth Svein Erik

Fra: Braa Nils
Sendt: mandag 17. februar 2020 15:28
Til: Morseth Svein Erik
Emne: VA Sæterfjæra
Vedlegg: VA Sæterfjæra- l.pdf

Videresender du dette.

Utbygger kan ta kontakt i forbindelse med utarbeidelse av VA plan for området.

Tilkobling vann kan utføres i kum 2829 og / eller 2830.

Tilkobling kloakk i kum 10559 eller 2831.

Tilkobling OV ved kum 2046 eller vestover til 600OV som legges når belastningsstein er flyttet.

Med hilsen,

Nils Kristian Braa

Ørland kommune - Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

Enhetsleder Kommunalteknikk

nils.braa@orland.kommune.no

Mob 952 25 653

Alf Nebbs gate 2

