

ODDMUND GROVEN AS

Prestdalsveien 323
7160 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.
4422/2020/M06/NILBRA

Dato
17.02.2020

SVAR PÅ TILKNYTNING TIL KUM - KRYSSING AV KOMMUNAL VEI-32/155 - ERVIKVEIEN 179

Viser til deres søknad om å tilkoble avløp fra minirensanlegg til kommunal overvannkum.
Det gis ikke tillatelse til å koble avløp fra minirensanlegg til kommunal overvannkum.

Viser til deres søknad om kryssing av kommunal vei Ervikveien.

Søknad er innvilget på følgende vilkår:

Tillatelse til kryssing blir gitt med de betingelser som er gitt i veglovens § 32 og 57.

Søker er ansvarlig for å foreta kabelpåvisning av el- og telekabler i berørt område før graving utføres.

Søker er ansvarlig for å foreta en sjekk om det er VA ledninger i berørt område før graving utføres.

Det må utarbeides skiltplan, og skilting ihh til plan gjennomføres.

Graving utføres på tidspunkt som medfører minst mulig begrensning for trafikk og spesielt trafikk i rute.

Ørland kommune har reklamasjonsrett ovenfor søkeren i ett år ved graving i veg. Utgifter til utbedringer avsetninger, eller andre mangler som skyldes dårlig arbeidsutførelse, blir i dette tidsrom belastet søker.

Søkeren gjøres ansvarlig for å istandsette veien med minst like god standard som eksisterende vei.

Ørland kommune skal varsles når arbeidet er ferdigstilt.

Med hilsen

Nils Braa
Leder

Kopi: Helge Olden
Paul Aksel Weisser