

Vedlegg – Mulige endringer av prosjekt inne vannområdet

Vannledning Tarva

Innenfor vannområdet er det fremmet egen sak om tilleggsfinansiering av vannledning Tarva. Administrasjonen har vært i kontakt med vannlaget på Tarva og har ikke funnet hensiktsmessige tiltak for å redusere kostnader ut over det som står i saksfremlegget. Siden det er fremmet egen sak om Tarva omtales denne ikke videre her.

Vannledning Kotengsvatnet – Oksvoll

Innenfor vannområdet er vannledning Kotengsvatnet – Oksvoll inne i en planlegg- og prosjekteringsfase. Vannledningen vil bli viktig for å forbedre leveringssikkerheten til ved å etablerer redundant vannforsyning til bl. a. Oksvoll/Nes/Lysøysund. Det pågår nå blant annet forminneundersøkelser. I budsjett er det satt av 10 mill i 2020 og i Økonomiplanen er det satt av 10 millioner i 2021 og 2 millioner i 2022. Det vil ha små konsekvenser for prosjektet at investeringsrammen for 2020 reduseres noe og at dette eventuelt overføres til andre vannprosjekt.

Pumpestasjon Storfosna

Det er behov for å oppgradere pumpestasjonen og styrings-elektronikken på Storfosna. Dette kan gjennomføres i 2020. Dette er et nytt prosjekt. Det foreslås å omdisponere 600 000 kroner fra prosjekt Kotengsvatnet – Oksvoll til oppgradering av pumpestasjon på Storfosna.