



MOWI ASA
Att. Heidi Willmann
Sandviksbodene 77A/B
5035 BERGEN

Deres ref.

Vår ref.

8843/2020/M80/MALSET

Dato

21.04.2020

INNMEDELING AV FARLIG STOFF VED MOWI BESSAKER

I forbindelse med vårt arbeid med utarbeidelse av objektplaner for brannvesenets beredskapsavdeling har vi fått kunnskap om at det oppbevares farlig stoff ved virksomheten.

Brannvesenet minner om at: «*Enhver som oppbevarer farlig stoff i et anlegg eller transporterer farlig stoff i rørledning i mengde lik eller større enn mengdene fastsatt i vedlegg 2, skal sende melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Melding skal sendes i rimelig tid før utstyr og anlegg tas i bruk. (...) Ved endringer og opphør skal ny melding sendes tilsvarende.*» jfr. § 12 i forskrift nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen av 08.06.09(Forskrift om håndtering av farlig stoff).

Meldepliktige grenser oppgitt i vedlegg 2 til forskriften er:

- Oksiderende gass er 4,0 m³ (Oksygen)
- Giftig gass, kategori 1, 2 og 3 er 0,4 m³ (Ammoniakk)

Innmelding kan gjøres her:

<https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/melde-inn-farlig-stoff/>

Med hilsen
Malene Stræte
Saksbehandler

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse

Alf Nebbs gt. 1
7160 Bjugn

Telefon

72 51 40 00

Besøksadresse

Fjæraveien 20
7130 Brekstad

Internett

www.fbrt.no

Org.nr.

997 104 552

E-post

postmottak@fbrt.no