

NORCONSULT AS
Att. avd. Trondheim v/Stian Holøyen
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Deres ref.

Vår ref.
14997/2019/M00/VIGOLD

Dato
19.11.2019

SVAR PÅ TEKNISK PLANGODKJENNING - BRUHOLMEN HAGE

Viser til tilsvaret på merknader datert 06.11.19 med reviderte tegninger.
Den tekniske planen anses nå som godt presentert og godkjennes derfor.

Kommunen aksepterer at ledning Ø1400 utføres uten fall og forlenges ca 15 meter. Ørland kommune presiserer at lukking/omlegging av Vik-kanalen er utbyggers ansvar, både når det gjelder kostnader og teknisk utførelse.

Med hilsen

Viggo Olden
Avdelingsleder kommunalteknikk

Dette er et elektronisk godkjent dokument.