

BORSTAD TRANSPORT

Tømmerapport

Utført for:

Ørland Bil AS

Tømming av:

Oljeutskiller

Kommune, Gnr/Bnr:

68/101

Avtalekunde:**Kontaktperson:****Kontakt telefon:**

72522750

Virksomhetens adresse:

7130 BREKSTAD

Arbeidssted og beliggenhet av tank:

Gamle Fjæravei 21 - Fremsiden

Type utskiller:

SU-R

Størrelse m3:

3

Avløpskilde:

verksted

Utført dato: 06.01.2020

Utført av: Espen Overvik

Belastning

DIMENSJONERENDE BELASTNING:	
1. Antall utendørs vaskeplasser x 1m3. Oppgi belastning i m3	
2. Antall innendørs vaskeplasser x 2m3. Oppgi belastning i m3	
3. Antall spylekraner <= 2 stk. 1/2" = 2m3 3/4" = 4m3 Oppgi belastning i m3	
4. Antall spylekraner > 2 stk. 1/2" = 4m3 3/4" = 8m3 Oppgi belastning i m3	
5. Antall innendørs bilvaskemaskiner x 4m3. Oppgi belastning i m3	
5. Spesialvaskemaskin. Oppgi belastning i m3 i hht leverandør eller kunde	
SUM pkt 1 - 5 i m3	
Vaskemiddel	
Type vaskemiddel	
Godkjent	
Virksomhet	
Type virksomhet	
Vannprøve:	nei
Prøvetakingskumme:	nei

Tankkontroll

Tanken er kontrollert etter følgende generelle punkter:	
Oksygenmåling og arbeidssertifikat i henhold til Arbeidstilsynets bestemmelser nr 14.	☒
Rengjøring av innløp, utløp og overløp	☒
Staking av overløp	☐
Vatring av overløp	☐
Justering av oljeoverløp	☐
Kontroll av tankens horisontering	☐
Visuell kontroll av overflatebehandling	☐
Mannlokk med pakning er rengjort og tett tilskrudd	☒
Tanken er vurdert til å være tett og funksjonsdyktig	☒
Kontroll av anoder, under 50% skal disse byttes	☐

Tømmmedeclarasjon

TØMMEDEKLARASJON			
Sandfang (liter)			
Oljefase (liter)			
Slam (liter)			
Fett (liter)			
Declarasjonsnr. oljefase			
Declarasjonsnr. slam			
Ref. Ordrenr.	1539/5		
Kommentar	kontroll ok		
Signaturer			
Kunde, navn og signatur			
Operatør sign	Espen Overvik	06.01.2020 00:00:00	