

Fra: Morseth Svein Erik (Svein.Erik.Morseth@orland.kommune.no)

Sendt: 25.05.2020 11:14:57

Til: Jorit Köllensperger-Nielsen

Kopi:

Emne: Tilbakemelding på epost datert 22.05.2020

Vedlegg:

Viser til epost datert 22.05.2020 hvor du ønsker opplysninger vedrørende tiltak i forbindelse med fritidsboligen til Andre Solberg.

Kommunen var i fjor høst på stedlig tilsyn på eiendommen gnr/bnr. 12/18. Det ble konkludert med 2 avvik:

1. Det er utført breddeutvidelse av vei uten at det er omsøkt eller gitt tillatelse til.
2. Det er satt ned ny slamavskiller på tomte som er tatt i bruk uten at nødvendige tillatelser er gitt.

Begge avvikene kan f.eks. lukkes ved:

1. det innhentes byggetillatelse for veiutvidelsen og utslippstillatelse for avløpsanlegget
2. eller utførte arbeider tilbakeføres.

Andre Solberg har akseptert avvikene og lovet å rydde opp i disse så fort som mulig. Pkt. 2 har han ryddet opp i og utslippstillatelse er gitt.

Vi ønsker å få ryddet opp i dette så fort som mulig. For oss er det ikke nødvendig med fysisk signatur i fra deg, det holder med at du sender epost til Andre Solberg og gir han de nødvendige tillatelser fra din side.

Når det gjelder slamtømming, foregår dette med store lastebiler (slamtømmebil) og krever naturlig nok mer enn for å komme fram med personbil. Adkomsten for slamtømmebil, skal det være kjørbare fram til septikktank, jf.

lokal forskrift for slamtømming. Som kjørbare vei menes:

- stigningsforhold ikke brattere enn 1:7
- snuplass og kurvatur for slamtømmebil
- veien må tåle minst 8 tonns akseltrykk
- minimum 3,0 meter kjørebredde/brøytebredde (i tillegg kommer veiskulder og grøft)
- fri høyde på minst 4 meter
- max 40m avstand mellom septikktank og oppstillingsplass for slamtømmebil

Håper dette ga svar på dine spørsmål.

Vennlig hilsen

Svein Erik Morseth

saksbehandler



**ØRLAND
KOMMUNE**

Mob: 468 51 727

www.orland.kommune.no

E-post til og fra Ørland kommune er offentlig. Henvendelser som fører til saksbehandling arkiveres og blir dermed synlig på [postlista](#).