

Barset Vannbehandlingsanlegg
V/Barset Vannbehandlingsanlegg

7160 BJUGN

Gjelder: Barseth Felleskommunale vannverk

Utstedt dato 2020-01-10
Prøve nr P2000176
Versjon 1
Rapport godkjent 2020-01-10

P2000176-01 Prøvested: 11 Barset Råvann

Merking

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2020-01-07	Kunde	2020-01-07	2020-01-07	2020-01-10	Rentvann	Overflatevann, råvann
Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi	
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	73	cfu/ml	47-110		
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	1	MPN/100 ml			
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	1	MPN/100 ml			
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100 ml	0-5		
Lukt	Intern metode	Akseptabel*				
pH	NS-EN ISO 10523	6.4		±0.2		
Temperatur ved pH-måling	ref NS-EN ISO 10523	21.1*	°C			
Konduktivitet	NS-ISO 7888	6.28	mS/m	±0.251		
Turbiditet	NS-EN ISO7027-1	<0.5	FNU			
Farge	NS-EN ISO 7887-C	30	mg Pt/l	±5.9		

P2000176-02 Prøvested: 12 Barset VBA

Merking

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2020-01-07	Kunde	2020-01-07	2020-01-07	2020-01-10	Rentvann	Overflatevann, behandlet
Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi	
Kimtall 22°C ^a	NS-EN ISO 6222	Ikke påvist	cfu/ml	0-5	100	
Koliforme bakterier 37 °C ^a	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		1	
E. coli ^a	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		1	
Intestinale enterokokker ^a	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100 ml	0-5	1	
Lukt ^a	Intern metode	Akseptabel*			1	
Smak ^a	Intern metode	Akseptabel*			1	
pH ^a	NS-EN ISO 10523	8.3		±0.2	(6.5 - 9.5)	
Temperatur ved pH-måling	ref NS-EN ISO 10523	21.1*	°C			

Tabellen fortsetter på neste side...

* = Ikke akkreditert resultat

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolking av prøveresultater.

Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:

Axel Sellægs veg 3 post@kystlab.no tel: +47 74 21 24 40
NO-7805 Namsos www.kystlab.no NO 986 208 933 MVA

Barset Vannbehandlingsanlegg
V/Barset Vannbehandlingsanlegg

7160 BJUGN

Gjelder: Barseth Felleskommunale vannverk

Utstedt dato 2020-01-10
Prøve nr P2000176
Versjon 1
Rapport godkjent 2020-01-10

Fortsettelse fra forrige side

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Konduktivitet ^a	NS-ISO 7888	13.9	mS/m	±0.558	250
Turbiditet	NS-EN ISO7027-1	<0.5	FNU		
Farge	NS-EN ISO 7887-C	<2	mg Pt/l		
Jern ^{ba}	NS-EN ISO 17294-2	0.015	mg/l	±0.0017	0.2

^a Grenseverdier refererer til Drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

^b Utført ved Kystlab AS, avd Namdal

Med vennlig hilsen

Torill A. Vatn

Department manager
fosen@kystlab.no
Tlf:73856210

Kopi til

kystlab.bjugn.drikkevann@mapgraph.com, per.bjorn.eggen@bjugn.kommune.no, ketil.aune@orland.kommune.no,
per.rune.drageset@bjugn.kommune.no,

* = Ikke akkreditert resultat

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.

Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:

Axel Sellægs veg 3 post@kystlab.no tel: +47 74 21 24 40
NO-7805 Namsos www.kystlab.no NO 986 208 933 MVA