

Ørland kommune
Alf Nebbs gt.1
7160 BJUGN

Brekstad 26.06.2020

Følgerebrev

På vegne av tiltakshaver Aslak Søtvik oversendes søknad om utslippstillatelse samt søknad om tillatelse til tiltak for avløpsanlegg på eiendommen gbnr. 32/230.

Det vises til sak deres ref.: 986/2018/32/230/SVMO og 13255/2020/32/320/SVEMOR.

Nabovarsel: Det er sendt ut nabovarsel for utslippet/tiltaket. Det er ikke mottatt relevante merknader innenfor fristen.

Ved feil i systemet vi benytter (Holteportalen/Altinn), ble det sendt ut 100 nabovarsel til folk som ikke er berørt av tiltaket. Det er mottatt merknader fra noen av disse, men disse anses ikke relevante.

Anlegget: Anlegget består av slamavskiller med påslipp til kommunal sjøledning. Det er ikke kjent hvor denne går, men man forutsetter at ledningen er dimensjonert for de antall tomter som finnes innenfor reguleringsplanen for Ervikbukta boligområde. Det er også forutsatt at de interesser som eventuelt blir berørt er vurdert i forbindelse med etablering/prosjektering av denne sjøledningen. Omsøkte utslipp anses uansett ikke å medføre at eventuelle interesser blir vesentlig berørt ut over de allerede etablerte forhold.

Kommunale ledninger: I vedtaket av 23.01.2018 ble det satt vilkår om at det måtte avklares med enhet for Anlegg og Drift for VA-ledninger som ev. kom i konflikt med tiltaket. Vi har fått opplyst at ledninger ikke kom i konflikt med tiltaket og at flytting derfor ikke var nødvendig.

Erklæring: Det foreligger erklæring for avløpsledning på annens grunn.

Prosjekteringsunderlag: Tanken er dimensjonert ihht VA Miljøblad nr. 48.

1 bolig – 5 pe
200 l/pe pr. døgn
18 timers oppholdstid
250 l slam/år
Tømmefrekvens 1 g/2år.

Med hilsen

Grethe Rostad
Kystplan AS