

TG ENTREPRENØR AS

Tellnes Næringspark 1
5357 FJELL

Deres ref.

Vår ref.

17977/2020/34/34/SVEMOR

Dato

30.07.2020

FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FRA ENEBOLIGER - 34/34 OG 34/29

Viser til byggesøknad mottatt her den 01.07.2020.

Vi har foretatt en enkel mottakskontroll av søknaden du har sendt inn og ser at det mangler opplysninger som gjør at vi ikke kan behandle søknaden.

Før vi kan behandle søknaden trenger vi (listen er ikke uttømmende):

1. Situasjonsskart som viser plassering av slamtømmebil, hver enkelt komponent av avløpsanlegget, dimensjoner på ledninger, utslippspunkt i sjø og avstand til allment benyttet badeplass ved Høybakken. Vi gjør oppmerksom på at dersom utslippspunktet er nærmere allment benyttet badeplass enn 200 meter, vil det bli stilt krav om etterpolering og badevannskvalitet (E. Coli $\leq$ 500/100ml).
2. Blankett 5155, opplysninger gitt i nabovarsel.
3. Blankett 5156, kvittering for nabovarsling i hht. vedlagte naboliste.
4. Opplysninger om det er mottatt nabomerknader innen fristen som er på 4 uker.
5. Teknisk tilstandsvurdering av eksisterende rørledninger som skal gjenbrukes.
6. Blankett 5181, erklæring om ansvarsrett for fagområdene SØK, PRO og UTF.
7. Blankett 5185, gjennomføringsplan i hht. erklærte ansvarsrett(er).

Manglende opplysninger kan sendes på e-post til postmottak@orland.kommune.no eller i posten til Ørland kommune, pb. 43, 7159 Bjugn.

Behandlingsfristen gjelder fra den dato søknaden er komplett jf. forurensningsforskriften § 12-5.

Med hilsen

Svein Erik Morseth

Saksbehandler

Ørland kommune

Vedlegg

1 Naboliste avløp - 34/34 og 34/29