



GRØNTVEDT NÆRINGSBYGG AS
Postboks 325
NO 7129 BREKSTAD

Att.Bjørnar Grøntvedt

Vedtak om samtykke og gebyr

Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9

Ørland - Gnr/Bnr 174/331 - Havneveien 1 – Grøntvedt Næringsbygg AS – påbygg til eksisterende fabrikkbygning

Vi viser til søknad av 02.07.2020 om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 mottatt fra søker Sørliie Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver Grøntvedt Næringsbygg AS.

Tiltaket omfatter etablering av påbygg på 455,6 m² til eksisterende fabrikk- og administrasjonslokale for Grøntvedt Pelagic AS med i alt 150 ansatte. Virksomheten foredler blant annet fiskeprodukter som sild og makrell. Påbygget blir plassert på toppen av eksisterende bygning og vil inneholde en produksjonshall for maskinell filetering av sild og makrell.

Det er forventet at 4-6 personer vil befinne seg inne i det omsøkte lokalet til enhver tid for å overvåke og kontrollere de maskinelle prosessene. Disse 4-6 personene vil også utføre andre arbeidsoppgaver på fabrikkens i løpet av dagen og på den måten inngå i en rotasjonsordning. Hallen har stor romhøyde, men begrenset tilgang på utsyn gjennom høyt plasserte vinduer. Imidlertid vil det blant annet i spiserommet i eksisterende bygning være tilgang på både dagslys og utsyn. Det omsøkte påbygget er ikke tilrettelagt for personer med redusert funksjonsevne, og det er redegjort for at bevegelseshemmede ikke kan utføre arbeidet med filetering. Det opplyses at alle deler av lokalene til Grøntvedt Pelagic AS der det utføres kontorarbeid er universelt utformet og tilrettelagt for personer med redusert funksjonsevne. Her er det også tilgang på nødvendige personalrom. Disse lokalene inngår ikke i det omsøkte tiltaket.

Det er kommunisert med Hanne Sørliie Wisniewski på telefon 08.07.2020 for å få inn supplerende opplysninger om tiltaket vedrørende blant annet eksakt berørt bruksareal og antall ansatte i virksomheten. Disse opplysningen ble mottatt i e-post av 08.07.2020.

Vi har basert vår saksbehandling på følgende dokumenter :

- Søknad om samtykke ved utfylt blankett 5177 – datert 08.06.2020
- Søknad om tillatelse i et trinn til Ørland kommune – datert 02.07.2020
- Redegjørelse for arbeidsfaktorene – datert 17.06.2020



- Plan- og fasadetegninger – datert 19.05.2020
- Situasjonsskart – datert 13.04.2018
- Dokumentasjon på inneløst klima fra Fosen Ventilasjon AS – datert 10.06.2020
- Dokumentasjon på medvirkning fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden hos Grøntvedt Pelagic AS – datert 08.06.2020
- E-post av 08.09.2020 med supplerende opplysninger

Arbeidstilsynets vurdering

Tiltakshaver er forpliktet å planlegge og tilrettelegge arealene slik at arbeidstakere som skal være tilknyttet lokalene får et fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø.

Overordnede krav til arbeidsmiljø fremkommer av arbeidsmiljøloven. Lovens §§ 4-1 og 4-4 stiller krav til at arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet, og med en velferdsmessig standard som er i samsvar med utviklingen i samfunnet. Nærmere krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler fremkommer av arbeidsplassforskriften, da i hovedsak kapittel 2 og 3.

Utleiebygg/-areal må være tilpasset den typen aktivitet det skal være mulig å leie lokalene ut til. Vi viser til arbeidsgivers ansvar for at krav i arbeidsmiljøloven med bestemmelser ivaretas, jf. arbeidsmiljøloven § 2-1. Utleier av arbeidslokaler har imidlertid også et ansvar for å leie ut egnede lokaler, jf. arbeidsplassforskriftens § 1-3 tredje ledd

Vi vurderer at følgende relevante forhold er ivaretatt i omsøkte planer:

- Dagslys og utsyn. Slik det fremgår av fasadetegningene vil det omsøkte påbygget ha vinduer som er plassert høyt oppe på fasadene mot sør-vest. Lokalet i påbygget vil dermed ha begrenset tilgang på dagslys og tilnærmet ingen tilgang på utsyn. Gjennom rotasjon i arbeidsoppgaver og tilgang på dagslys og utsyn på spiserom i eksisterende bygning vil de 4-6 ansatte som utfører overvåking- og kontrolloppgaver i påbygget, være sikret tilgang på dagslys og utsyn i løpet av arbeidsdagen.

Se nærmere om kravet her:

<https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-dagslys-og-utsyn/>

- Ventilasjon. Det er mottatt dokumentasjon i form av skjema 444 med luftmengdetabell som viser at krav til ventilasjon for et tilfredsstillende inneløst klima vil bli ivaretatt.

Se nærmere om kravet her:

<https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-ventilasjon/>



- Tilrettelegging for renhold. Med tilkobling til renholdsstasjon i eksisterende bygning vil det bli lagt til rette for rengjøring av produksjonslokalet i påbygget ved hjelp av høytrykkspyling. Se nærmere om kravet her:
<https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-om-a-legge-til-rette-for-drift-vedlikehold-og-renhold/>
- Dokumentasjon på medvirkning. Det er dokumentert at både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden hos Grøntvedt Palagic AS har medvirket til planen for utformingen av det omsøkte tiltaket. Se nærmere om kravet her:
<https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-medvirkning-ved-nybygg/>

Arbeidstilsynets vedtak

Arbeidstilsynet gir med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-9 samtykke til planene.

Samtykke gis på bakgrunn av de opplysningene og planene som forelå på tidspunktet for vedtaket. Samtykket er ikke en godkjenning av lokalene eller arbeidsplassen. At Arbeidstilsynet gir samtykke til planene betyr ikke at tilsynet går god for at alle krav til fysisk arbeidsmiljø er ivaretatt. Det er tiltakshaver/arbeidsgiver som har ansvaret for at lov/forskriftskrav blir overholdt og at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende under bruk.

Innbetaling av gebyr

I følge forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler § 9-1 og forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område § 14-1, skal det betales gebyr til Arbeidstilsynet ved behandling av søknad etter arbeidsmiljøloven § 18-9 første ledd. Gebyrsatsene avhenger av tiltakets type og byggets størrelse. For nærmere informasjon om gebyrordningen, se www.arbeidstilsynet.no/gebyr.

Ut fra opplysninger i søknaden har vi plassert tiltaket i kategori 3c og fastsatt gebyret til kr 12662,-.

Faktura vil bli sendt i egen forsendelse til tiltakshaver til følgende adresse: GRØNTVEDT NÆRINGSBYGG AS, Postboks 325, NO 7129 BREKSTAD. Hvis gebyret ikke betales innen betalingsfristen, vil kravet bli tvangsinndrevet med tillegg av omkostningsgebyrer.

Dere kan klage

Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar vedtaket. Dere kan ikke reise søksmål før klageadgangen er prøvd jf. forvaltningsloven § 27b. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage, retten til å se sakens dokumenter og søksmål, se www.arbeidstilsynet.no/klage.



Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi sender kopi av vedtaket til Grøntvedt Pegagic AS som arbeidsgiver. Vi ber om at arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir dere kopien til representanten for de ansatte.

Se [arbeidsmiljøloven](#) §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og krav til arbeidsmiljøet på www.arbeidstilsynet.no, eller dere kan kontakte oss på telefon 73 19 97 00.

Dere kan svare på dette brevet og/eller sende inn dokumentasjon til oss digitalt via [eDialog](#). Les mer på www.arbeidstilsynet.no/post.

Vi ber om at dere viser til vår referanse 2020/31846 ved senere kontakt/korrespondanse i denne saken.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Tommy Pedersen
Seksjonsleder

Tore Fjordheim
Seniorinspektør

Dette brevet er elektronisk signert.

Kopi til:

SØRLI ARKITEKTER AS	Hanne Sørli	Aage Sørli Øragata	7200	KYRKSÆTERØRA
	Wisniewski	12A		
ØRLAND KOMMUNE		Postboks 43	7159	BJUGN
GRØNTVEDT PELAGIC		Postboks 325	7129	BREKSTAD
AS				