

Det vises til sak: «Emne: 148087 - Regressvarsel som følge av vannskade i Hareveien 8»

Vi forutsetter at det deres kundes fritidseiendom i Kråkvågvegen 144, 7152 Kråkvåg, som er skadestedet og ikke hans boligeiendom i Hareveien 8, 7160 Bjugn.

#### Kommunal vannforsyning på Kråkvåg i Ørland kommune.

Øysamfunnet Kråkvåg forsynes med vann fra et høydebasseng på naboøya Stor-Fosna. Bassenget her ligger på kote 65 moh. Herifra går det vannledning (sjøledning) over til Kråkvåg. Vannet i denne ledningen går med selvføll uten noen form for pumping. Vanntrykket på Kråkvåg er således konstant og gitt ut fra høyden på bassenget (65 moh).

Av kartet fremgår det at hytta ligger ca på kote 5. Vanntrykket i hytta er således 60m VS, eller 6 bar. Det er et trykknivå som er godt innenfor våre normal-leveranser. Trykkforholdene på Kråkvåg er svært stabile med minimale variasjoner (0,2 – 0,3 bar).

I og med at det ikke er pumpeanordninger på ledningen mellom bassenget og hytta, er det en umulighet at trykket kan øke utover dette nivået.

Dersom WaterCircles Forsikring ASA er av en annen oppfatning, ber vi om dokumentasjon på det.

#### Andre forhold.

Det er ikke kommet inn meldinger om at det er andre abonnenter som har fått skader på sine anlegg. Vi har heller ikke registrert uregelmessigheter på utløpsledningen fra høydebassenget på Stor-Fosna.

#### Konklusjon.

Ørland kommune erkjenner ikke skyld i vannskadene i Kråkvågvegen 144. Det er fysisk umulig at trykket på den kommunale ledningen kan øke slik at det har oppstått skade på innvendig rørnett i hytta.

Vennlig hilsen

**Per Rune Dragesæt**

Enhetsleder vannforsyning

Mob: 975 96 919

[www.orland.kommune.no](http://www.orland.kommune.no)

E-post til og fra Ørland kommune er offentlig. Henvendelser som fører til saksbehandling arkiveres og blir dermed synlig på [postlista](#).