

Ørland Kommune
Alf Nebbs Gate 1
7160 BJUGN

VEDTAK

Målepunktadresse

Fellesanlegg
Tyrsv. 20
7130 BREKSTAD

Bueiningsnr:
Målerplassering:

Anleggsnr.
710440039001

Inspektør
Gunnar Kimo

Rapportnr:
34240

Dato for kontroll:
15.09.2020

Utskriftsdato
15.09.2020

Kontrolltype
Hendelsesstyrt
innrapportering/Jordfeil

Strømmåler: 13528891

Det lokale Eltilsyn viser til utført kontroll av Deres anlegg 710440039001 utført 15.09.2020.
Vedlagt oversendes tilsynsrapport av 15.09.2020, basert på ovennevnte kontroll.

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) og forskrifter med hjemmel i denne loven, utøver Det lokale eltilsyn kontroll av elektriske anlegg tilknyttet Nettselskapet As - Fosen sitt forsyningsnett.

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Et elektrisk anlegg skal være i en slik stand at det ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. el-tilsynsloven § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)

VEDTAK:

De pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og senest innen 29.09.2020, jf. el-tilsynsloven § 6 og fel § 9.

DLE begrunner vedtaket med at det foreligger overhengende fare for liv, helse og materielle verdier, jf. el-tilsynsloven § 2 og § 6 tredje ledd.

En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i tilsynsrapporten, som viser til hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt og hvilke faktiske funn som ligger til grunn for denne vurderingen.

De har rett til å klage over dette vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 - 36. Klagefristen er tre uker fra De mottok vedtaket. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En eventuell klage sendes DLE.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Hvis De besørger retting av påpekte feil/mangler, og bekreftelse oversendes Det lokale Eltilsyn, vil saken bli avsluttet.

Dette dokumentet er etter Nettselskapet AS sine rutiner godkjent og sendes uten signatur

Med hilsen

Gunnar Kimo
Tilsynsleder
Nettselskapet As - Fosen

Postadresse

Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett

www.nettselskapet.as

Epost

post@nettselskapet.as

Telefon

90836917

Telefax

Målepunktadresse

Fellesanlegg
Tyrsv. 20
7130 BREKSTAD

Bueiningsnr:**Målerplassering:****Strømmåler:** 13528891**Anleggsnr.**

710440039001

Inspektør

Gunnar Kimo

Rapportnr:

34240

Dato for kontroll:

15.09.2020

Utskriftsdato

15.09.2020

KontrolltypeHendelsesstyrt
innrapportering/Jordfeil

Påviste feil må rettes av installatør

1. I forbindelse med feilsøking på elverkets lavspenningsnett ble det konstatert "jordfeil" på det elektriske anlegget. Jf. FEL § 9
Kontakt installatør snarest for å få feilen utbedret

Kommentar:**RETTING ER UTFØRT AV:****Det lokale elektrisitetstilsynet****Dato****Underskrift montør****Dato for underskrift**

.

Dato**Stempel/underskrift installatør**

Postadresse

Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett

www.nettselskapet.as

Epost

post@nettselskapet.as

Telefon

90836917

Telefax