

Ørland kommune
Byggesaksavd.

Orkanger 15.september 2020

**Søknad om dispensasjon fra energikrav i TEK17 § 14-3, for porter i ny brannstasjon,
gnr. 20 bnr. 513**

Tiltakshaver: Ørland kommune
Deres ref.: 2020427

Ved oppføring av nye Bjugn brannstasjon, søkes det med dette om dispensasjon fra minimumskravene til U-verdi i TEK17 (§ 14-3) for bygningens porter. Portene skal ha en U-verdi 1,6.

I forbindelse med uavhengig kontroll er det blitt påpekt at valgte porter i brannstasjonen ikke tilfredsstiller minimumskravene til U-1,2 i TEK17 (§ 14-3). Det viser seg at det ikke er mulig å finne leverandører som kan tilby porter med glassfelt som tilfredsstiller disse kravene. Det laveste som kan leveres av denne typen porter er U-verdi på 1,6.

Det har stor betydning for sikkerhet ved drift av brannstasjon at en har utsyn gjennom porten. Det er også av betydning at en får inn mest mulig dagslys i lokalene og da vil glassfelt i portene være en god løsning.

Vi har vært i dialog med Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) angående, denne problemstilling. DIBK utaler at *brannstasjonsbygg er veldig spesialiserte bygg som ikke passer inn i noen av de opplistede bygningskategoriene i § 14-2 første ledd. Kommunen kan gi dispensasjon fra kravene i TEK. Brannstasjonsbygg er en type bygg der kommunen bør vurdere dispensasjon.*

Vi håper at denne dispensasjonen kan behandles administrativt og at det kan gjøres et vedtak innen kort tid, da dette har betydning for lukking av avvik og videre fremdrift i byggeprosjektet.

Med vennlig hilsen

Christian Bonvik
Ansvarlig søker

On arkitekter og ingeniører AS