

**BRANNALARMANLEGG OG LEDESYSYSTEM
BJUGN RÅDHUS
ALF NEBBS GATE 2, 7160 BJUGN**

OPPLYSNINGER OM TILTAKET

Tiltakshaver:

Ørland kommune v/Ole A Sørgård. Org.nr 921 806 027.

Eiendom:

Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn - Gnr/Bnr 20/61

Bygget har 3 etasjer som benyttes til kontor for kommunale virksomheter.

Forhåndskonferanse:

Ikke gjennomført.

Nabovarsling:

Ikke nødvendig.

Tiltakets art:

Installasjon av automatisk brannalarmanlegg og ledesystem.

Risikoklasse 2, brannklasse 2, tiltaksklasse 2.

Situasjonsplan:

Situasjonsplan som viser byggets beliggenhet er vedlagt.

Tegninger:

Plantegninger for brannalarmanlegg og nødlys oversendes ved søknad om ferdigattest.

Utførelse av brannalarmanlegget:

Heldekkende (kategori 2) adresserbart automatisk brannalarmanlegg med hovedsakelig optiske røykdetektorer, i henhold til NS 3960.

Lokal alarmering i bygget med sokkelsummere og alarmsirener.

Utførelse av ledesystemet:

Høytmonterte selvtestende, desentraliserte nødlysarmaturer med LED lyskilde og innebygde batterier.