

FVS ENTREPRENØR AS

Postboks 258
7129 BREKSTAD

Deres ref.

Vår ref.
21517/2020/164/20/SVEMOR

Dato
23.09.2020

FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 164/20

Viser til utslippssøknad mottatt her den 16.09.2020.

Vi har foretatt en enkel mottakskontroll av søknaden du har sendt inn og ser at det mangler opplysninger som gjør at vi ikke kan behandle søknaden.
Kommunens foreløpige vurdering:

Før vi kan behandle søknaden trenger vi (listen er ikke uttømmende):

1. Opplysninger om type slamavskiller (produsent og type).
2. Gyldig produktsertifikat for slamavskiller.
3. Opplysninger om dimensjonering og materiale av stikkledning inn på avløpsledningen til gnr/bnr. 164/118.
4. Tilstandsvurdering av avløpsledning og sjøledningen til gnr/bnr. 164/118 som anlegget skal tilkobles. Vi gjør her oppmerksom på at det nylig er laget utslippssonekart for Ørland kommune, jf. vedlagt kartutsnitt. For anlegg med 20 % reduksjon av suspendert stoff og restutslipp til sjø, må utslippspunktet i utgangspunktet føres til lite følsomt område (blått område). Det ønskes en tilbakemelding på om utslippspunktet er innenfor eller utenfor lite følsomt område, og evt. resipientvurdering dersom kartet skal avvikes.

Manglende opplysninger kan sendes på e-post til postmottak@orland.kommune.no eller i posten til Ørland kommune, Alf Nebbs gate 1, 7160 Bjugn.

Behandlingsfristen gjelder fra den dato søknaden er komplett jf. plan- og bygningsloven § 21-7.

Med hilsen

Svein Erik Morseth
Saksbehandler
Ørland kommune

Vedlegg

1 Utsnitt sonekart for spredt avløp

Kopi til:

COMFORT FOSEN, KJELL LUND AS Industrigata 2 7130 BREKSTAD