

SVERRE PETTERSEN AS

Postboks 55
7127 OPPHAUG

Deres ref.

Vår ref.
21527/2020/K24/SVEMOR

Dato
23.09.2020

VEDTAK: FERDIGATTEST FOR AVLØPSANLEGG TIL ENEBOLIG - 175/75

Ferdigattest jf. plan- og bygningsloven § 21-10, er gitt for tiltak på eiendommen:

Adresse	Gnr/bnr.	Fnr.	Snr.
Kotteveien 38, 7142 UTHAUG	175/75		

Ansvarlig søker:	Sverre Pettersen AS
------------------	---------------------

Tiltakshaver:	Ronny Olsen Skomsøy
---------------	---------------------

Tiltakets art:	Utslippstillatelse. Minirensesanlegg Baga Easy med Biotank og 4 m ³ slamavskiller. Restutslipp til landbrukskanal med helårs vannføring (Kottebekken). Tømmefrekvens 2 ganger/år.
----------------	--

Vedtak i saken	Vedtaksdato	Vedtaksnr.
Utslippstillatelse	17.12.2018	
Ferdigattest	23.09.2020	20/441

Ferdigmeldt dato:	av:
01.07.2020	Sverre Pettersen AS

- Ansvarlig søker har levert ukvittert gjennomføringsplan. Gjennom dette har ansvarlig søker bekreftet overfor kommunen at dokumentkontroll av samsvarserklæringer/kontrollerklæringer er gjennomført med tilfredsstillende resultat.
- Tiltaket eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter. Bruksendring krever særskilt tillatelse jf. plan- og bygningsloven § 20-1d).

- Det må gjennomføres service i hht. serviceavtale minimum 1 gang/år, dog ikke sjeldnere enn opplysninger i produktsertifikatet og NS-EN-12566-3 (SINTEF-godkjenningen) tilsier, jf. forurensningsforskriften § 12-13. Årsrapport for gjennomført service skal sendes til kommunen av den som utfører service.

Klage:

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Ørland kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Om ønskelig kan Ørland kommune være behjelpelig med utforming av klage.

Med hilsen

Petra Roodbol-Mekkes
leder

Svein Erik Morseth
byggesaksbehandler
Ørland kommune

Kopi til:

FOSEN RENOVASJON IKS	Postboks 55	7101	RISSA
Sølvi Sivertsvik	Kotteveien 38	7142	Uthaug
Ronny Olsen Skomsøy	Kotteveien 38	7142	Uthaug

Interne kopimottakere:

Ann Mari Eide Samfunnsutvikling og tekniske tjenester