

Fra: Thomassen, Tor Åge (tor.age.thomassen@kystverket.no)

Sendt: 21.10.2020 14:57:30

Til: Robert Gjølga

Kopi: Morseth Svein Erik; Terje Bratberg; Tore Crister Løkke; Morten Jenssen; Glenn Finseth; Vakt Beredskapssenter

Emne: SV: Sluttrapport etter utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Vedlegg: Rapport etter tiltak_Tore Løkke AS _utslipp av 5700 liter diesel_Bjugn_revidert 12102020pdf.pdf
Hei,

Kystverket har ingen ytterligere merknader til mottatt sluttrapport etter tiltak utført i forbindelse med utslipp av 5700 liter diesel i steinbrudd ved Bjugn Travarena 10.08.2020.

Tiltakene som er gjennomført synes å ha vært riktige og effektive i den hensikt å stanse og begrense spredning av forurensningen, fjerne forurenset masse, samt å fjerne restforurensning fra grunnen. Sluttrapporten er loggført hos oss. Saken lukkes.

Hilsen

Tor Åge Thomassen

Vakthavende

Beredskapssenteret, Bergen

KYSTVERKET

Fra: Vakt Beredskapssenter

Sendt: torsdag 8. oktober 2020 11:29

Til: 'Robert Gjølga' <robert@lokke.com>

Kopi: Vakt Beredskapssenter <vakt@kystverket.no>; svein.erik.morseth@orland.kommune.no; Terje Bratberg <terje@lokke.com>; Tore Crister Løkke <tore.crister@lokke.com>; Morten Jenssen <morten@lokke.com>; Glenn Finseth <glenn@lokke.com>

Emne: Sluttrapport etter utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei,

Viser til mottatt sluttrapport etter forurensningshendelsen 10.08.20. Rapporten angir levering av til sammen 74,3t forurensede masser til Franzefoss. Vi ønsker også opplysninger om hvor mye av forurensningen som antas å ha blitt pumpet opp fra pumpehull og avrenningsgrøft, til oljeutskiller.

Hilsen

Tor Åge Thomassen

Vakthavende

Beredskapssenteret, Bergen

KYSTVERKET

Fra: Robert Gjølga <robert@lokke.com>

Sendt: mandag 5. oktober 2020 07:42

Til: Vakt Beredskapssenter <vakt@kystverket.no>

Kopi: Vakt Beredskapssenter <vakt@kystverket.no>; svein.erik.morseth@orland.kommune.no; Terje Bratberg <terje@lokke.com>; Tore Crister Løkke <tore.crister@lokke.com>; Morten Jenssen <morten@lokke.com>; Glenn Finseth <glenn@lokke.com>

Emne: SV: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei.

Sender over slutt rapport.

Med vennlig hilsen

Robert Gjølga



Sentralbord: 72 53 40 50 | mobil: 416 16 927

Adresse: Stokksundveien 1010, 7177 Revsnes | E-post: robert@lokke.com;

Fra: [Robert Gjølga](#)

Sendt: tirsdag 22. september 2020 kl. 08:50

Til: [Vakt Beredskapssenter](#)

Kopi: [Vakt Beredskapssenter](#); svein.erik.morseth@orland.kommune.no; [Terje Bratberg](#); [Tore Crister Løkke](#); [Morten Jenssen](#); [Glenn Finseth](#)

Emne: SV: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei.

Vi har nå fått svar på begge vannprøvene (se vedlegg).

Dette er tall som er fra 25.08 og 3.9.20

Det refereres til resultatene i analysene, som vi betrakter som en meget positiv utvikling basert på prøvesvarene som foreligger.

«Det er nå mindre mengder olje igjen i vannet enn det står som grunn krav til utslipp fra oljeutskiller.

Kapittel 15 i forurensningsforskriften samt Faktaark M-30 oppgir 50 mg/l så vi er godt innenfor det.

Vi velger derfor og bruke dette som utgangspunkt da det ser ikke ut til at det foreligger noen andre lokale krav» lyder det fra miljørådgiver.

Status per nå er derfor at vi har allerede start med å grave igjen pumpehullene etter klarsignal fra miljørådgiver.

Det høyeste bassenget er lukket først deretter kontroll grøftene og til slutt det siste pumpehullet

Vi har nå skylt etter i kantene rundt pumpehullene med vann mens pumpene var i drift og fjernet eventuelt resterende slam etter pumpene var rigget ned. Deretter er det fyllet det igjen med rene masser.

Siste runde med forurenset massene blir sendt til godkjent mottak i dag.

Det vil også bli bestilt tømning av oljeutskiller i morgen og det må kunne antas at saken er inne i en slutfase.

Sluttrapport vil foreligge innen rimelighetens tid, senest innen neste uke. Denne vil denne bli oversendt til dere straks den er komplett.

Med vennlig hilsen

Robert Gjølga



Sentralbord: 72 53 40 50 | mobil: 416 16 927

Adresse: Stokksundveien 1010, 7177 Revsnes | E-post: robert@lokke.com;

Fra: [Vakt Beredskapssenter](#)

Sendt: onsdag 16. september 2020 kl. 11:56

Til: [Robert Gjølga](#); [Vakt Beredskapssenter](#)

Kopi: [Vakt Beredskapssenter](#); svein.erik.morseth@orland.kommune.no; [Terje Bratberg](#); [Tore Crister Løkke](#); [Morten](#)

[Jenssen](#); [Glenn Finseth](#)

Emne: SV: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei,

Takk for tilbakemelding. Da forventer vi tilsendt statusrapport innen utgangen av inneværende uke. Sluttrapporten mottar vi når denne foreligger.

Hilsen

Tor Åge Thomassen

Vakthavende uke 32/33

KYSTVERKET

Fra: Robert Gjølga <robert@lokke.com>

Sendt: mandag 14. september 2020 17:01

Til: Vakt Beredskapssenter <vakt@kystverket.no>

Kopi: Vakt Beredskapssenter <vakt@kystverket.no>; svein.erik.morseth@orland.kommune.no; Terje Bratberg <terje@lokke.com>; Tore Crister Løkke <tore.crister@lokke.com>; Morten Jenssen <morten@lokke.com>; Glenn Finseth <glenn@lokke.com>

Emne: SV: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei.

Vi avventer videre utredning inntil prøvesvar foreligger (forventes svar innen i morgen). Så derfor er ønsket vi å kvalitet sikre hvor langt renseprosessen er kommet, det skal også legges til at det visuelt ser bra ut på vannspeilet ved området.

Når det gjelder sluttrapporten har vi ikke noen eksakt dato å vise til, da dette må sees i sammenheng med prøveresultatene. Vi vil sannsynlig komme med en ny status på situasjonen innen inneværende uke.

Med vennlig hilsen

Robert Gjølga



Sentralbord: 72 53 40 50 | mobil: 416 16 927

Adresse: Stokksundveien 1010, 7177 Revsnes | E-post: robert@lokke.com;

Fra: [Vakt Beredskapssenter](#)

Sendt: mandag 14. september 2020 kl. 11:14

Til: [Robert Gjølga](#)

Kopi: [Vakt Beredskapssenter](#); svein.erik.morseth@orland.kommune.no; [Terje Bratberg](#); [Tore Crister Løkke](#); [Morten Jenssen](#); [Glenn Finseth](#)

Emne: SV: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei,

Kan du gi oss en status for hendelsen så er det fint. Når venter dere at sluttrapport foreligger?

Hilsen

Tor Åge Thomassen

Vakthavende uke 33/33

Fra: Vakt Beredskapssenter

Sendt: fredag 28. august 2020 11:42

Til: 'Robert Gjølga' <robert@lokke.com>; Vakt Beredskapssenter <vakt@kystverket.no>

Kopi: svein.erik.morseth@orland.kommune.no; Terje Bratberg <terje@lokke.com>; Tore Crister Løkke <tore.crister@lokke.com>; Morten Jenssen <morten@lokke.com>; Glenn Finseth <glenn@lokke.com>

Emne: SV: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei,

Bekrefter mottatt oppdatering, og status for tiltak som er iverksatt etter forurensningshendelsen 10.08.20. Ønsker ny melding når tiltakene vurderes som tilstrekkelige, basert på miljøfaglige vurderinger.

Hilsen

Tor Åge Thomassen

Vakthavende uke 32/33

KYSTVERKET

Fra: Robert Gjølga <robert@lokke.com>

Sendt: fredag 28. august 2020 10:04

Til: Vakt Beredskapssenter <vakt@kystverket.no>

Kopi: svein.erik.morseth@orland.kommune.no; Terje Bratberg <terje@lokke.com>; Tore Crister Løkke <tore.crister@lokke.com>; Morten Jenssen <morten@lokke.com>; Glenn Finseth <glenn@lokke.com>

Emne: SV: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei.

Status per 28.8.20: Vi har opprettholdt daglig tilsyn med angående renseprosessen av vannet, å det ser visuelt ut til at den forurensa filmen som befinner seg i toppen av vannoverflaten har bedret seg betydelig ut gjennom uken som har gått. Miljørådgiver har også foretatt flere prøver som er sendt inn til analyse, slik at vi kan starte å kartlegge restforurensningen i grunn. Vi opprettholder tiltakene til prøvesvar innenfor akseptable verdier foreligger.

Dere vil også få en sluttrapport når dette er ferdigstilt.

Skulle det være noen negativ utvikling i situasjonen vil dere bli informert om dette.

Med vennlig hilsen

Robert Gjølga



Sentralbord: 72 53 40 50 | mobil: 416 16 927

Adresse: Stokksundveien 1010, 7177 Revsnes | E-post: robert@lokke.com;

Fra: [Vakt Beredskapssenter](#)

Sendt: fredag 21. august 2020 kl. 10:13

Til: [Robert Gjølga](#); [Vakt Beredskapssenter](#)

Kopi: svein.erik.morseth@orland.kommune.no; Terje Bratberg; [Tore Crister Løkke](#); [Morten Jenssen](#); [Glenn Finseth](#)

Emne: SV: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei,

Bekrefter mottatt oppdatering. I henhold til din beskrivelse går det frem at dere har kontroll på avrenning av forurenset vann fra skadestedet, og at dere opprettholder beredskap og tiltak mot forurensningen inntil denne er fjernet, og eventuell restforurensning er dokumentert innenfor akseptable grenser. Ber om ny status i løpet av neste uke. Dersom negativ utvikling informeres vi om dette. Vi ønsker også tilsendt sluttrapport etter at tiltak er ferdigstilt.

Hilsen

Tor Åge Thomassen

Vakthavende uke 32/33

KYSTVERKET

Fra: Robert Gjølga <robert@lokke.com>

Sendt: fredag 21. august 2020 09:31

Til: Vakt Beredskapssenter <vakt@kystverket.no>

Kopi: svein.erik.morseth@orland.kommune.no; Terje Bratberg <terje@lokke.com>; Tore Crister Løkke <tore.crister@lokke.com>; Morten Jenssen <morten@lokke.com>; Glenn Finseth <glenn@lokke.com>

Emne: SV: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei.

Status per 21.8. Det er fortsatt litt diesel avrenning per nå, men dette samler seg i pumpe gropene og blir tatt hånd om i den lukkede kretsen vi har etablert rundt skade stedet. Planen videre er at disse pumpestasjonene skal stå til at vannet renner klart (fri for diesel) for deretter prøvetake vannet før det friskmeldes.

Vi har for øvrig tatt en prøve topplaget i vannet for å sjekke status og sender dette til analyse.

Værforhold: Det har vært minimalt med nedbør som har bidratt til at renseprosessen har vært ineffektiv de siste dagene.

Med vennlig hilsen

Robert Gjølga



Sentralbord: 72 53 40 50 | mobil: 416 16 927

Adresse: Stokksundveien 1010, 7177 Revsnes | E-post: robert@lokke.com;

Fra: [Vakt Beredskapssenter](mailto:vakt@kystverket.no)

Sendt: fredag 14. august 2020 kl. 08:53

Til: [Robert Gjølga](mailto:robert@lokke.com); [Vakt Beredskapssenter](mailto:vakt@kystverket.no)

Kopi: svein.erik.morseth@orland.kommune.no; [Terje Bratberg](mailto:terje@lokke.com); [Tore Crister Løkke](mailto:tore.crister@lokke.com); [Morten Jenssen](mailto:morten@lokke.com); [Glenn Finseth](mailto:glenn@lokke.com)

Emne: SV: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei,

Bekrefter mottatt oppdatering. Ønsker ny status tilsendt i løpet av mandag 17.08.2020.

Hilsen

Tor Åge Thomassen

Vakthavende uke 32/33

Fra: Robert Gjølga <robert@lokke.com>

Sendt: fredag 14. august 2020 08:45

Til: Vakt Beredskapssenter <vakt@kystverket.no>

Kopi: svein.erik.morseth@orland.kommune.no; Terje Bratberg <terje@lokke.com>; Tore Crister Løkke <tore.crister@lokke.com>; Morten Jenssen <morten@lokke.com>; Glenn Finseth <glenn@lokke.com>

Emne: SV: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

God dag,

Status er uendret fra i går vi opprettholder pumping fortsatt på stedet.

Når det gjelder værforholdene er det kommet noe nedbør. Det er også ventet noe nedbør i morgen (0-2mm)

Vi vil komme tilbake med miljøfaglig vurdering når det nærmer seg slutfasen av opprydningsarbeidet.

Med vennlig hilsen

Robert Gjølga



Sentralbord: 72 53 40 50 | mobil: 416 16 927

Adresse: Stokksundveien 1010, 7177 Revsnes | E-post: robert@lokke.com;

Fra: [Vakt Beredskapssenter](mailto:vakt@kystverket.no)

Sendt: torsdag 13. august 2020 kl. 10:22

Til: [Robert Gjølga](mailto:robert@lokke.com); [Vakt Beredskapssenter](mailto:vakt@kystverket.no)

Kopi: svein.erik.morseth@orland.kommune.no; [Terje Bratberg](mailto:terje@lokke.com); [Tore Crister Løkke](mailto:tore.crister@lokke.com); [Morten Jenssen](mailto:morten@lokke.com); [Glenn Finseth](mailto:glenn@lokke.com)

Emne: SV: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei,

Takk for oppdatering/status. Det ser ut som dere jobber godt for å begrense spredning og fjerne forurensning/forurenset masse. Det bør også gjøres en miljøfaglig vurdering i forbindelse med avslutning av oppryddingen, med tanke på om restforurensning er innenfor akseptable grenser.

Ønsker tilbakemelding på status i morgen formiddag, samt ny status på mandag 17.08.20.

Hilsen

Tor Åge Thomassen

Vakthavende

Beredskapssenteret, Bergen

KYSTVERKET

Fra: Robert Gjølga <robert@lokke.com>

Sendt: torsdag 13. august 2020 08:34

Til: Vakt Beredskapssenter <vakt@kystverket.no>

Kopi: svein.erik.morseth@orland.kommune.no; Terje Bratberg <terje@lokke.com>; Tore Crister Løkke <tore.crister@lokke.com>; Morten Jenssen <morten@lokke.com>; Glenn Finseth <glenn@lokke.com>

Emne: SV: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei,

Vi har vært i kontakt med miljørådgiver og hatt en befaring på stedet i går. Etter befaringen kl 10:00 ble yttligere tiltak utført av entreprenør som etablerte i små sikringsgrøfter helt i foten på den eksisterende fyllingen i samråd med miljørådgivers forslag, der vi veileder avrenning inn mot det etablerte pumpehullet. Samt øvrige sikringsgrøfter vurderes fortløpende.

Etter miljørådgivers forslag om å etablerte en mobil oljeutskiller på stedet, er også denne kommet på plass og allerede tatt i bruk som en bedre løsning. (se vedlegg).

Det ble også i går fraktet inn 25,95 tonn med forurenset masse til Franzefoss i Trondheim. Totalt 52,45 tonn levert.

Når det gjelder værforholdene er disse stabile, å det ventes noe nedbør mot kvelden.

Vi opprettholder også pumping av dieselsøl på de angitte punktene kommende dagene fremover (ref. vedlegg) og personell fra oss vil følge situasjonen videre utover de kommende dagene. Skulle det være noen endringer kommer vi tilbake med dette fortløpende.

Med vennlig hilsen

Robert Gjølga



Sentralbord: 72 53 40 50 | mobil: 416 16 927

Adresse: Stokksundveien 1010, 7177 Revsnes | E-post: robert@lokke.com;

Fra: Vakt Beredskapssenter <vakt@kystverket.no>

Sendt: Wednesday, August 12, 2020 8:52:34 AM

Til: Robert Gjølga <robert@lokke.com>; Vakt Beredskapssenter <vakt@kystverket.no>

Kopi: svein.erik.morseth@orland.kommune.no <svein.erik.morseth@orland.kommune.no>; Terje Bratberg <terje@lokke.com>; Tore Crister Løkke <tore.crister@lokke.com>; Morten Jenssen <morten@lokke.com>; Glenn Finseth <glenn@lokke.com>

Emne: SV: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei,

Takk for mottatt rapport, og for god beskrivelse av status og videre tiltak. Fint at vi holdes oppdatert mht videre fremdrift.

Hilsen

Tor Åge Thomassen

Vakthavende

Beredskapssenteret, Bergen

KYSTVERKET

Fra: Robert Gjølga <robert@lokke.com>

Sendt: onsdag 12. august 2020 08:23

Til: Vakt Beredskapssenter <vakt@kystverket.no>

Kopi: svein.erik.morseth@orland.kommune.no; Terje Bratberg <terje@lokke.com>; Tore Crister Løkke <tore.crister@lokke.com>; Morten Jenssen <morten@lokke.com>; Glenn Finseth <glenn@lokke.com>

Emne: SV: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei.

Vi har grav opp to hull ned til fjell der hvor grunnvann/dieselsøl befinner seg ved fjelltrapp og fortsetter å suge opp dieselsøl som ligger i det område i det område der hvor selve lekkasjen fant sted. Det har også stått på pumping over natten.

Vi har også registrert diesel avrenning ca 100 m lengere ned i går ettermiddag. Noe som ikke ble registrert dagen før.

Som strakstiltak ble det etablert pumpehull og veiledet avrenning til pumpehull (for hånd), deretter ble pumping på startet (se vedlegg hvor dette befinner seg på vedlagt kart).

Det ble fraktet inn 26,5 tonn med forurenset masse til Franzefoss i Trondheim i går den 11.8.20, hvor massene mellomlagres på godkjent mottak i påvente av videre prøvetaking av massene. Det det er også klargjort ytt ligere samme antall tonn på nåværende tidspunkt klar for sending til samme sted i løpet av dagen.

Værforholdene er stabile, å det er heller ikke registrert noen nedbørsmengder kommende dagene.

Vi opprettholder pumping av dieselsøl på de angitte punktene i vedlegget og personell fra oss vil overvåke situasjonen nøye videre utover dagen.

Vi kontakter miljørådgiver i dag for en befaring på stedet for ytt ligere råd videre. Vi vil komme med en oppdatering i morgen tidlig på samme tidspunkt.

Med vennlig hilsen

Robert Gjølga



Sentralbord: 72 53 40 50 | mobil: 416 16 927

Adresse: Stokksundveien 1010, 7177 Revsnes | E-post: robert@lokke.com;

Fra: [Vakt Beredskapssenter](#)

Sendt: tirsdag 11. august 2020 kl. 12:52

Til: [Robert Gjølga](#); [Vakt Beredskapssenter](#)

Kopi: svein.erik.morseth@orland.kommune.no; [Terje Bratberg](#); [Tore Crister Løkke](#); [Morten Jenssen](#); [Glenn Finseth](#)

Emne: SV: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei,

Viser til mottatt situasjonsrapport med status over gjennomførte og pågående tiltak. Tiltakene virker riktige og relevante, der avdekking av potensiell spredning av forurensningen, samt begrensning av denne, har høy prioritet.

Vi ber om å få tilsendt oppdatert status for gjennomførte tiltak innen onsdag 12.08.20 kl 09:00. Vi ønsker også opplysninger om hvor de forurensede massene blir levert.

Ved slutføring av oppryddingsarbeidet skal det gjennomføres en kartlegging av eventuell restforurensning i grunnen. Dette for å vurdere om ytterligere tiltak er nødvendig, for å sikre at restforurensningen er innenfor akseptable grenser.

Hilsen

Tor Åge Thomassen

Vakthavende

Beredskapssenteret, Bergen

KYSTVERKET

Fra: Robert Gjølga <robert@lokke.com>

Sendt: tirsdag 11. august 2020 11:04

Til: Vakt Beredskapssenter <vakt@kystverket.no>

Kopi: svein.erik.morseth@orland.kommune.no; Terje Bratberg <terje@lokke.com>; Tore Crister Løkke <tore.crister@lokke.com>; Morten Jenssen <morten@lokke.com>; Glenn Finseth <glenn@lokke.com>

Emne: SV: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei.

Sender over status over situasjonen.

Vi hadde ett uhellet i går der ca 5400 liter diesel lekket ut fra en av våre tanker ved Klakken travbane (Ørland kommune).

I forbindelse med flytting av en dieseltanker, så va sjåføren av hjullasteren uheldig og laget hull i tanken. Dette medførte at innholdet i tanken lekket ut i grunnen. Aller myndigheter ble varslet (Brann, Politi, Kystverket Beredskap, Ørland Kommune samt miljøavdelingen til Veidekke).

Tiltak:

Som strakstiltak la vi på absorberende masser som et ekstra lag oppe på de eks grusmassene som var forurenset. Det ble da planlagt ytterligere tiltak. Det ble gravd kontrollgrøfter rundt skadested for og sjekke evt avrenning til omgivelsene rundt.

Det ble oppdaget diesel i grunnen inn mot fjelltrapp og ikke oppdaget spor av diesel i kontrollgrøften rundt. Konklusjon at det ikke er fare for avrenning videre til omliggende områder (se vedlegg). Når det gjelder det gjelder de tette massene som dieselen har lekket ut i, har denne massen hatt god effekt og absorbert mye av dieselen.

Vi går straks i gang med å pumpe opp diesel fra grunnen og lagrer disse i tette beholdere og sender dette til godkjent mottak. (se vedlegg)

Deretter vil massen nå bli lastet opp i tette containere og klargjøres for transport til godkjent anlegg i løpet dagen. Det er for øvrig tørt å ingen nedbør i området, noe som bidrar med å forenkle arbeidet i opppyddingsfasen

Vi vil jobbe forløpene utøver dagen i dag til alt er under kontroll.

Vi holder dere oppdatert hvis det skulle bli endringer i saken.

Med vennlig hilsen

Robert Gjølga



Sentralbord: 72 53 40 50 | mobil: 416 16 927

Adresse: Stokksundveien 1010, 7177 Revsnes | E-post: robert@lokke.com;

Fra: [Vakt - Kystverket](#)

Sendt: tirsdag 11. august 2020 kl. 07:21

Til: [Robert Gjølga](#)

Emne: Utslipp av større mengde diesel i steinbrudd, Bjugn, Ørland kommune

Hei,

Som vi avtalte på telefon ønsker Kystverket en kort redegjørelse for hendelsen med utslipp av diesel i Bjugn i går. Vil anta at dere har fått litt mer oversikt over de faktiske forholdene nå. Hvordan vurderer dere spredningsfare/avrenning til

omliggende områder? Hvilke tiltak ble gjennomført i går? Kystverket vil vurdere å gi formelt pålegg til ansvarlig forurensner i løpet av dagen. Fint om vi kan få status for hendelsen så langt.

Hilsen

Tor Åge Thomassen, vakthavende Kystverket beredskapssenter.