

Deres ref.:24810/2020/M71/PEROVE

Næringsgården- Tilbakemelding på tilsynsrapport etter tilsyn 05.11.2020.

Avvik 1: Vedr. merking og kontroll av røykluke.

Svar på avvik 1: Merking på bryter for å utløse røykluke endres. Merkes med «RØYKLUKE» Endres innen utg. 2020.

Det inngås avtale med godkjent kontrollfima for årlig kontroll av røykluke. Evt. egenkontroller dokumenteres.

Vennlig hilsen
Christian Nilsen
Driftsansvarlig

Mobil +4793226604
Epost christian@aha.no