

Fra: Mekkes-Roodbol Petra (petra.roodbol@orland.kommune.no)

Sendt: 18.01.2021 13:52:35

Til: Hanne Sørli Wisniewski; inge@vibstadvvs.no

Kopi:

Emne: Betydning av sikkerhetssoner - propantank Uthaug

Vedlegg:

Jeg viser til din samtale med vår konsulent K. Sørensen i dag, vedr. ROS-analyse og supplering av denne mottatt 15.01.2021 – der du avslutningsvis sa at du skriftlig ville svare på de konkrete spørsmålene som ble reist i samtalen.

Ørland kommune skal behandle en dispensasjonssøknad for plassering av en propantank med tilhørende betongkonstruksjon som er i strid med arealformål og byggegrenser angitt i reguleringsplan. Dette betyr at vi må vurdere hvilket areal som blir berørt av en eventuell dispensasjon, dvs. mulige konsekvenser for fremtidig bruk av arealet rundt propantanken.

For å kunne behandle søknaden er det meget viktig at vi helt konkret får vite hvilke begrensinger anlegget medfører for arealet rundt tanken. F.eks. hvor og hva kan det bygges/ikke bygges rundt her. Hvilke tennkilder skal holdes vekk fra hvilke soner, hvilke konkrete aktiviteter kan eller kan ikke tillates, i hvilke soner? Dette bør utformes med inntegning i kart av alle 5 soner – dvs. ex-sone 1 og 2, samt indre, midtre og ytre sone. Det bør konkret opplistes hva man kan og ikke kan gjøre i den enkelte sone. Dersom enkelte av disse sonene ikke har betydning, så må dette beskrives og begrunnes.

Vi ønsker også å få beskjed om at vurderingene som er gjort har tatt hensyn til at dette ikke er et industriområde, men kommunalt havneområde som er åpent for fri ferdsel og bruk. Ref. veileders vurdering av kontroll med omgivelsene - inkl. for eksempel personer eller kjøretøy som bruker arealet.

Kopi av denne eposten sendes ansvarlig søker slik at også de er orientert om denne dialogen.

Vennlig hilsen

Petra Roodbol-Mekkes

Enhetsleder Plan og forvaltning



Mob: 90252406

www.orland.kommune.no

E-post til og fra Ørland kommune er offentlig. Henvendelser som fører til saksbehandling arkiveres og blir dermed synlig på [postlista](#).