

Thomas Grosberghaugen

Fra: Firmapost Fosennett <firmapost@fosennett.no>
Sendt: onsdag 18. desember 2019 15.02
Til: Thomas Grosberghaugen
Emne: SV: Asserøystranda 43, Fosen, gbnr 76/80. Spørsmål ang byggegrense fra elnett.

Det stemmer at det er 3 ledere.

«En line» er nok kartverkets målt å tegne inn kraftlinjer på.

Avstanden mellom trådene er normalt 1,5meter, men enkelte steder er det også 2 meter. Har ikke oversikten hva det er akkurat på denne plassen.

Med vennlig hilsen

Nettselskapet AS

Ståle Rostad

Driftsleder

stale.rostad@nettselskapet.as

952 81 582

www.nettselskapet.as



Fra: Thomas Grosberghaugen <thomas@vaardal.as>
Sendt: onsdag 18. desember 2019 14:40
Til: Firmapost Fosennett <firmapost@fosennett.no>
Emne: SV: Asserøystranda 43, Fosen, gbnr 76/80. Spørsmål ang byggegrense fra elnett.

Ja, denne har jeg lest, men på det kartgrunnlaget vi får opp er ledningen markert med kun 1 linje. Og på flyfoto ser vi at den har 3 ledere.

Hva er avstand mellom senterleder og de 2 på hver side?

Vi må jo da regne 6m + avstand mellom ledere til bygning. Slik at vi ikke får noe avvik ift dette?

Måling på kart/flyfoto kan det se ut som det er ca2m mellom senterleder og den neste leder.

Kan dette bekreftes?

Mvh

Thomas Grosberghaugen



Korniveien 1

3157 Barkåker

Tlf.:33 06 10 80

Mobil: 92 07 21 72

www.vaardal.as / www.flexibo.no

Fra: Firmapost Fosennett <firmapost@fosennett.no>
Sendt: onsdag 18. desember 2019 14.37

Til: Thomas Grosberghaugen <thomas@vaardal.as>

Emne: SV: Asserøystranda 43, Fosen, gbnr 76/80. Spørsmål ang byggegrense fra elnett.

Hei

Avstander ved nærføring av høyspentlinjer er regulert i Forskrift om elektriske forsyningsanlegg §6-4.

Horisontal avstand (hvis du står rett under nærmeste tråd) til nærmeste bygningsdel skal være minimum 6 meter.

Kryssing kan tillates over mindre viktig bygning med største grunnflate 50m², som ikke benyttes til boligformål og hvor det kun leilighetsvis oppholder seg mennesker.

Avstand fra slik bygning til annen bygning skal da være minst 4 meter.

For mindre garasjer for inntil 2 biler kan denne avstanden reduseres til 2 meter.

Med vennlig hilsen

Nettselskapet AS

Ståle Rostad

Driftsleder

stale.rostad@nettselskapet.as

952 81 582

www.nettselskapet.as



Fra: Thomas Grosberghaugen <thomas@vaardal.as>

Sendt: onsdag 18. desember 2019 12:51

Til: Firmapost Fosennett <firmapost@fosennett.no>

Emne: Asserøystranda 43, Fosen, gbnr 76/80. Spørsmål ang byggegrense fra elnett.

Vi jobber med en prosjekt på ovennevnte eiendom, og trenger å få korrekt byggegrense fra avmerket elkraftnett.

Det kan se ut som det er 3 ledere på denne og 22Kv, men det vises bare med en strek på kart, hva blir da korrekt byggeavstand fra denne?

Mvh

Thomas Grosberghaugen



Korniveien 1

3157 Barkåker

Tlf.:33 06 10 80

Mobil: 92 07 21 72

www.vaardal.as / www.flexibo.no