

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Pbl § 21-10, SAK10 § 8-1



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2020 6298

Søknaden gjelder

EIENDOM/BYGGESTED

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
182	488	0	0
Bygningsnummer	Bolignummer		

Kommune Ørland
Adresse Langhaugstien 1, 7140 Opphaug

DATO FOR SØKNAD OM FERDIGATTEST

14.03.2021

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SØKES FOR

Hele tiltaket

GJENSTÅENDE ARBEIDER FREM MOT FERDIGATTEST

Gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for:

Boligen er oppført med Royal Impregnert kledning, denne kledningen har tidligere vært godkjent da produsentene har oppgitt D-s2,d0 i ytelseserklæringene. Men i slutten av desember 2020 ble den nedklasifisert til E-s2,d0. Dette etter at kledning var montert på boligen.

Produsentene har sendt inn produktet for nye tester for å finne ut om kledningene har D-s2,d0. Men testresultatene har enda ikke kommet tilbake.

Inntil man vet testresultatene, er det uvisst hvilke tiltak som evt må gjennomføres hvis produktet ikke holder krav ihht D-s2,d0.

I midlertid har boligen tilstrekkelig/tilfredsstillende sikkerhetsnivå fir personer, jf pbl §21-10 tredje ledd og SAK10 §8-1 tredje ledd.

Evt avvik vil lukkes når testresultater vil bli kjent.

SIKKERHETSNIVÅ OG ARBEIDER SOM VIL BLI UTFØRT INNEN 14 DAGER

Tiltaket har IKKE tilstrekkelig sikkerhetsnivå til å tas i bruk.

Følgende arbeider vil bli utført innen: 28.03.2021

Type arbeider: Boligen er oppført med Royal Impregnert kledning, denne kledningen har tidligere vært godkjent da produsentene har oppgitt D-s2,d0 i ytelseserklæringene. Men i slutten av desember 2020 ble den nedklasifisert til E-s2,d0. Dette etter at kledning var montert på

14.03.2021 18:58:58 AR420415114

boligen.

Produsentene har sendt inn produktet for nye tester for å finne ut om kledningene har D-s2,d0. Men testresultatene har enda ikke kommet tilbake.

Inntil man vet testresultatene, er det uvisst hvilke tiltak som evt må gjennomføres hvis produktet ikke holder krav ihht D-s2,d0.

I midlertid har boligen tilstrekkelig/tilfredsstillende sikkerhetsnivå fir personer, jf pbl §21-10 tredje ledd og SAK10 §8-1 tredje ledd.

Evt avvik vil lukkes når testresultater vil bli kjent.

Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen: 28.03.2021

ANSVARLIG SØKER (for tiltak etter pbl § 20-1)

Navn Rædergård Entreprenør As
Kontaktperson Håkon Jenssen
Telefon 90649346
Mobiltelefon 90649346
E-postadresse hakon.jenssen@radergard.no
Adresse Industrigata 7, 7130 BREKSTAD
Organisasjonsnummer 917570884

SIGNERT AV

HÅKON JENSSEN på vegne av RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

14.03.2021 18:58:58 AR420415114

14.03.2021 18:58:58 AR420415114