

COMFORT FOSEN, KJELL LUND AS

Industrigata 2
7130 BREKSTAD

Deres ref.

Vår ref.
6800/2021/160/50/SVEMOR

Dato
23.03.2021

FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FRA FRITIDSBOLIG - 160/50

Viser til utslippssøknad mottatt her den 06.11.2020.

Vi har foretatt en enkel mottakskontroll av søknaden du har sendt inn og ser at det mangler opplysninger som gjør at vi ikke kan behandle søknaden.
Kommunens foreløpige vurdering:

Før vi kan behandle søknaden trenger vi (listen er ikke uttømmende):

1. Grunnundersøkelse i hht. Rapport 178/210 (*grunnundersøkelser for infiltrasjon – mindre avløpsanlegg*) fra Norsk Vann som viser at stedegne masser har hydrauliske kapasitet til å motta avløpsvann fra fritidsbolig, dimensjonering av infiltrasjonsflate, evt. støtbelaster mv. (hvert enkelt anlegg må ha sin egen grunnundersøkelser, vi godkjenner ikke resultater fra grunnundersøkelser og erfaringer fra andre tomter i området). Det må tas representative masseprøver fra infiltrasjonslaget og i utløpssonen. Det må framvises utregning av infiltrasjonsflate ($A = Q_{dim} / \text{arealbelastning}$) og jordmassenes hydrauliske kapasitet ($Q = K \times M \times l \times L$) i hht. kornfordelingsanalysen og grunnundersøkelsen. Vi viser til VA-miljøblad nr. 59 pkt. 4.13 (*infiltrasjon som etterpolering etter biologisk/kjemis minirensesanlegg*). Dersom preaksepterte løsninger i VA-miljøblad nr. 59 ikke skal benyttes, krever vi tilsvarende dokumentasjon.
2. Vi kan ikke se at utslippssøknaden er nabovarslet (utsendte nabovarsel gjelder kun riving og nybygging av fritidsbolig). Opplysninger gitt i nabovarsel, kvittering for nabovarsel i hht. vedlagt naboliste, opplysninger om det er mottatt nabomerknader og evt. nabomerknader med ansvarlig søkers kommentarer må ettersendes. Vi gjør oppmerksom på at fristen for nabovarsel av utslippssøknader er 4 uker.

Manglende opplysninger kan sendes på e-post til postmottak@orland.kommune.no eller i posten til Ørland kommune, pb. 43, 7159 Bjugn.

Behandlingsfristen gjelder fra den dato søknaden er komplett jf. forurensningsforskriften § 12-5.

Med hilsen

Svein Erik Morseth

Saksbehandler

Ørland kommune