

Fra: Hanne Sørli Wisniewski (hanne@sorliarkitekter.no)

Sendt: 24.03.2021 10:09:08

Til: Nordgård Arne

Kopi: Aage Sørli

Emne: SV: Vedrørende ferdigattest påbygg

Vedlegg: Sluttrapport avfall rev.A.pdf

Hei

Avfallsmengdene er omregnet etter tabell i BYGGFORSK-anvisning 471.031 Egenlaster for bygningsmaterialer. Blandet næringsavfall er sortert ved mottak i fraksjoner; elektrisk avfall, metall, plast/gummi.

Dette er den overveiende største delen av blandet næringsavfall i prosjektet.

I tillegg er det noe "søppel"; som papir, papp, tomme bokser, mindre avkapp og rester o.l. som ikke lar seg sortere.

Angitt sorteringsgrad på blandet næringsavfall er realistisk.

Med vennlig hilsen

Sørli arkitekter as

Hanne Sørli Wisniewski

Prosjektmedarbeider

Tlf. 72 45 10 60

post@sorliarkitekter.no

www.sorliarkitekter.no

[Se vår brosjyre her!](#)



Fra: Nordgård Arne [mailto:Arne.Nordgard@orland.kommune.no]

Sendt: tirsdag 16. mars 2021 07:06

Til: Hanne Sørli Wisniewski

Emne: Vedrørende ferdigattest påbygg

Viser til søknad om ferdigattest for påbygg industribygg på 174/331 – Grøntvedt.

Vedlagt avfallsplan er ufullstendig. Mengdene er oppgitt både som m3 og tonn. Alle mengder skal oppgis i tonn og sorteringsgrad skal beregnes. Ut fra det som er oppgitt er det meget vanskelig å se om sorteringsgraden er innenfor krav satt i TEK 17 § 9-8. Ber om at det blir sendt inn forskriftsmessig sluttrapport med avfallsplan for nybygg.

Det går an å finne cirka vekt utfra egenvekten til materialene. Mineralull har f.eks. en densitet på 32kg/m3 (rockwool datablad)

Vennlig hilsen

Arne Nordgård

Byggesaksbehandler



**ØRLAND
KOMMUNE**

www.orland.kommune.no

E-post til og fra Ørland kommune er offentlig. Henvendelser som fører til saksbehandling arkiveres og blir dermed synlig på postlist