

Avvik Ørland Ungdomsskole: Rutiner for kontroll av sprinkleranlegg, ukentlig kontroll.

Denne får vi inn i Famac med spesifikasjoner etter FDV.

Ansvarlig: Ole Sjørgård, Sigurd Sigurdsen og Bård Sletten.

Solkysten Barnehage Lysøysundet: Eier bør anskaffe brannslange. Brannslange vil bli montert

Ansvarlig: Richard B Wullum, Øyvind Olsen

Opphaug Skole: Rutiner for kontroll av sprinkleranlegg, ukentlig kontroll.

Denne får vi inn i Famac med spesifikasjoner etter FDV.

Ansvarlig: Ole Sjørgård, Sigurd Sigurdsen og Bård Sletten.

Fosenhallen: Rutiner for internkontroll blir opprettet i famac.

Anders Fagerbæk, Torstein Antonsen.

Vi må også få ordnet et nytt brannteknisk konsept på dette bygget, da det under tilsyn kom frem opplysninger om avtaler gjort med FBRT om stenging av enkelte nødutganger på vinterstid.

Ansvarlig: Ole A Sjørgård

Brekstad Barneskole: Rutiner for kontroll av sprinkleranlegg, ukentlig kontroll.

Denne får vi inn i Famac med spesifikasjoner etter FDV.

Ansvarlig: Ole Sjørgård, Sigurd Sigurdsen og Bård Sletten.

Botnqård Barneskole: Gjennomgang av rømningsplaner.

Ansvarlig: Torstein Antonsen. Anders Fagerbæk.

Næringens hus/Brekstad kultursenter/politi: Rutiner for internkontroll gjennomgås i famac og innarbeides.

Ansvarlig: Mai Oksvoll, Ole A Sjørgård

Det må på plass ansvarsforhold ved brannalarm hvem gjør hva..

Ansvarlig: Ole A Sjørgård tar opp dette med Roret (Hanne Falstad)

