



ØRLAND KOMMUNE

Postboks 43
7159 BJUGN

Deres ref.

Vår ref.

6116/2021/M71/MALSET

Dato

16.03.2021

INFORMASJON TIL EIERE AV SÆRSKILTE BRANNOBJEKT VEDR. SPRINKLERANLEGG

Fosen brann- og redningstjeneste viser til vedlagte brev fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Arbeidstilsynet med vedlegg vedrørende galvaniserte rør i sprinkleranlegg – Hydrogendannelse og korrosjon.

Brannvesenet ønsker å formidle vedlagte informasjon til bygninger i vårt ansvarsområde som har sprinkleranlegg.

Ta kontakt med postmottak@fbrt.no dersom noe er uklart.

Med hilsen
Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.

Vedlegg

- 1 Brev fra DSB - Arbeidstilsynet har registrert risiko for eksplosjon ved galvaniserte rør i sprinkleranlegg - videresending av informasjon
- 2 Fra Arbeidstilsynet - Arbeidstilsynet har registrert risiko for eksplosjon ved galvaniserte rør i sprinkleranlegg
- 3 Galvaniserte rør i sprinkleranlegg - hydrogendannelse og korrosjon



Postadresse

Postboks 43

Telefon

72 51 40 00

7159 Bjugn

Internett

www.fbrt.no

Besøksadresse

Fjæraveien 20

Org.nr.

997 104 552

7130 Brekstad

E-post

postmottak@fbrt.no