

Ørland Vannverk
Ørland Vannverk
Alf Nebbs gt. 2
7120 Bjugn

Utstedt dato 2020-01-31
Prøve nr P2000980
Versjon 1
Rapport godkjent 2020-01-31

P2000980-01 Prøvested: Helsesenteret Bjugn 13

Merking

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2020-01-28	Kunde	2020-01-28	2020-01-28	2020-01-31	Rentvann	Overflatevann, behandlet

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22 °C ^a	NS-EN ISO 6222	5	cfu/ml	0-25	100
Koliforme bakterier 37 °C ^a	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		1
E. coli ^a	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		1
Intestinale enterokokker ^a	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100 ml	0-5	1
Lukt ^a	Intern metode	Akseptabel*			1
Smak ^a	Intern metode	Akseptabel*			1
pH ^a	NS-EN ISO 10523	8.1		±0.2	(6.5 - 9.5)
Temperatur ved pH-måling	ref NS-EN ISO 10523	21.3*	°C		
Konduktivitet ^a	NS-ISO 7888	14.5	mS/m	±0.580	250
Turbiditet	NS-EN ISO7027-1	<0.5	FNU		
Farge	NS-EN ISO 7887-C	2	mg Pt/l	±0.41	

^a Grenseverdier refererer til Drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

Med vennlig hilsen

Torill A. Vatn
Department manager
fosen@kystlab.no
Tlf:73856210

Kopi til

ketil.aune@orland.kommune.no, per.rune.drageset@bjugn.kommune.no, per.bjorn.eggen@bjugn.kommune.no,
kystlab.bjugn.drikkevann@mapgraph.com,

* = Ikke akkreditert resultat

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolking av prøveresultater.

Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:

Axel Sellægs veg 3 post@kystlab.no tel: +47 74 21 24 40
NO-7805 Namsos www.kystlab.no NO 986 208 933 MVA