

**Fra:** Heike Schmidtke (e-heisc@trondelagfylke.no)

**Sendt:** 20.01.2020 16:50:01

**Til:** Postmottak Ørland

**Kopi:** Mittet Ina Kristin

**Emne:** 202000620-1 - Fylkeskommunal vurdering støytiltak ved Grande - 164/7 Grandveien 308

**Vedlegg:**

Hei,

Vi viser til henvendelsen for Grande – 164/7- Grandveien 308.

Vedlagt dokumentasjon om opprinnelig fasadeutformingen ved våningshusets fasadepreg før påbygging gir en god illustrasjon for dimensjonering og utforming for byggets opprinnelig vindusutforming. Etter fylkeskommunens faglige vurdering mener vi at en tilbakeføring av fasadeuttrykk anses som et riktig grep ved vindusutskifting i forbindelse med støytiltakene.

Vi ser at vurderingene for utskifting av vinduer hovedsakelig viser til skift av vinduer i plan 02. Utskifting av vinduer i plan 01 bør også vurderes med hensyn til tilbakeføring som tofagsvindu med sprosseinndeling. Originale vindusstørrelser bør gjeninnsettes for et helhetlig inntrykk.

Tilbygget mot nordvest- dagens inngangsparti til bygget har større tre-fags-vinduer. Vinduene fremstår som originale i henhold til sin tid og kan beholdes i sin dimensjonering og utforming.

Originale sprosseinndelte vinduer som er beholdt i bygget, bør restaureres og oppgraderes med varevinduer ved behov. Originalt listverk bør utbedres og bevares/ suppleres. God underlag for bygget er utarbeidet i forbindelse med en studentoppgave ved NTNU (Ørlandet kommune)

Dør til «likstua» fremstår i tråd med byggets historie og tidsånd, selv om den muligens ikke tilhører bygget fra tidlig alder av. Døren bør beskyttes mot fuktpåvirkning fra tråkkhellen og repareres ved behov.

Med vennlig hilsen

Heike Schmidtke



**Trøndelag fylkeskommune**  
**Trøndelagen fylkeskontor**

**Heike Schmidtke**

*Ekstern midlertidig*

Seksjon kulturminner

Skype: [e-heisc@trondelagfylke.no](mailto:e-heisc@trondelagfylke.no)

74 17 40 00 (sentralbord)

[www.trondelagfylke.no](http://www.trondelagfylke.no)