SINTEF NORLAB
Fosen

Prøvingsrapport

NORSK AKKREDITERING TEST 070

Elveng Vannverk
Elveng Vannverk
Alf Nebbs gt. 2
7120 BJUGN

Gjelder: Elveng vannverk

Utstedt dato 2020-03-13
Prøve nr P2002504
Versjon 1
Rapport godkjent 2020-03-13

P2002504-01 Prøvested: 31 Elveng vv Råvann

Merking

Venstre marmor f

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2020-03-10	Kunde	2020-03-10	2020-03-10	2020-03-13	Rentvann	Overflatevann, råvann

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	**Ikke påvist**	cfu/ml	0-5	

P2002504-02 Prøvested: 31 Elveng vv Råvann

Merking

Høyre marmor f

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2020-03-10	Kunde	2020-03-10	2020-03-10	2020-03-13	Rentvann	Overflatevann, råvann

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	**1**	cfu/ml	0-5	

P2002504-03 Prøvested: 31 Elveng vv Råvann

Merking

Mellom ME

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2020-03-10	Kunde	2020-03-10	2020-03-10	2020-03-13	Rentvann	Overflatevann, råvann

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	**230**	cfu/ml	150-360	

∗ = Ikke akkreditert resultat
CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolking av prøveresultater.
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:
Halvor Heyerdahls vei 50 info@sintefnorlab.no tel: +47 404 84 100
NO-8626 Mo I Rana www.sintefnorlab.no NO 953 018 144 MVA

Elveng Vannverk
Elveng Vannverk
Alf Nebbs gt. 2
7120 BJUGN

Gjelder: Elveng vannverk

Utstedt dato 2020-03-13
Prøve nr P2002504
Versjon 1
Rapport godkjent 2020-03-13

P2002504-04 Prøvested: 31 Elveng vv Råvann

Merking

Øvre ME

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2020-03-10	Kunde	2020-03-10	2020-03-10	2020-03-13	Rentvann	Overflatevann, råvann

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	**75**	cfu/ml	48-120	

P2002504-05 Prøvested: 31 Elveng vv Råvann

Merking

Nedre ME

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2020-03-10	Kunde	2020-03-10	2020-03-10	2020-03-13	Rentvann	Overflatevann, råvann

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	**20**	cfu/ml	12-30	

P2002504-06 Prøvested: 32 Elveng vv Rentvann

Merking

80 m3

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2020-03-10	Kunde	2020-03-10	2020-03-10	2020-03-13	Rentvann	Overflatevann, behandlet

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C [a]	NS-EN ISO 6222	**170**	cfu/ml	110-260	100

[a] Grenseverdier refererer til Drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

∗ = Ikke akkreditert resultat
CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolking av prøveresultater.
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Elveng Vannverk
Elveng Vannverk
Alf Nebbs gt. 2
7120 BJUGN

Gjelder: Elveng vannverk

Utstedt dato 2020-03-13
Prøve nr P2002504
Versjon 1
Rapport godkjent 2020-03-13

P2002504-07 Prøvested: 32 Elveng vv Rentvann

Merking

40 m3 basseng

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2020-03-10	Kunde	2020-03-10	2020-03-10	2020-03-13	Rentvann	Overflatevann, behandlet

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C [a]	NS-EN ISO 6222	**65**	cfu/ml	41-100	100

[a] Grenseverdier refererer til Drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

P2002504-08 Prøvested: 32 Elveng vv Rentvann

Merking

Prøvepunkt

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2020-03-10	Kunde	2020-03-10	2020-03-10	2020-03-13	Rentvann	Overflatevann, behandlet

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C [a]	NS-EN ISO 6222	**17**	cfu/ml	3-85	100

[a] Grenseverdier refererer til Drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

Med vennlig hilsen

Torill A. Vatn
Department manager
fosen@sintefnorlab.no
Tlf:73856210

Kopi til

kystlab.bjugn.drikkevann@mapgraph.com, per.bjorn.eggen@bjugn.kommune.no, ketil.aune@orland.kommune.no, per.rune.drageset@bjugn.kommune.no,

∗ = Ikke akkreditert resultat
CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolking av prøveresultater.
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.