



Osen kommune

Utvikling og Miljø

EGIL AUNE ENTREPRENØR AS

Solvangveien 1
7740 STEINSDALEN

MELDING OM VEDTAK

Deres ref.

Vår ref.

4255/2019/5020/12/14/4RBR

Dato

04.10.2019

Saksnr: 159/19

5020/12/14 - EGIL AUNE ENTREPRENØR AS - SØKNAD OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG, BOLIGHUS. TILTAKSHAVER - ODD BJØRNAR ENGAN, VINGSAND.

Anleggseier:	Odd Bjørnar Engan, Vingsand
Bygningstype:	Bolig
Beregnet pe:	5
Anleggstype:	3 – kamret slamavskiller med infiltrasjonsanlegg
Restutslipp:	Hopenfjorden
Resipientens kapasitet:	Stor

Det vises til søknad fra Egil Aune Entreprenør AS om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mottatt 05.09.19 og øvrig korrespondanse, telefonsamtaler og befaring ved eiendommen. Det søkes om nedsetting av en 3-kamret slamavskiller på 4,0 m³ med infiltrasjonsanlegg.

Vedtak utslippstillatelse

Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven §11. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

Vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad skal følges eller tilsvarende dokumentasjon.
2. Eier av anlegget er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Driftsinstruksen for anlegget og relevant dokumentasjon

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Rådhusveien 13

7740 Steinsdalen

Besøksadresse

Kommunehuset

Telefon

72 57 82 00

E-post

postmottak@osen.kommune.no

Org.nr.

944 350 675

oppbevares for fremvisning i forbindelse med tilsyn. Dette for å sikre god drift til enhver tid.

3. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Rapport på ferdig montert og igangsatt anlegg.
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
5. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumløkk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.
6. *Utførelsen av avløpsanlegget skal kontrolleres av ansvarlig prosjekterende*
7. Tømning av tette tanker, slamavskillere og minirensanlegg skal utføres minimum årlig evt. annethvert år for slamavskillere (avhengig av størrelse og type bolig) av den renovatøren kommunen har avtale med kommunen. Avstand mellom rensanlegg/slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 m.

Vedtak byggetillatelse

Det gis tillatelse til tiltaket i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §20-2. Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Egil Aune Entreprenør AS Org.nr.: 917 613 206		X	X	
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse [1]			
Egil Aune Entreprenør AS Org.nr.: 917 613 206		X	X	
	Grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse [1]			
Egil Aune Entreprenør AS Org.nr.: 917 613 206		X	X	
	Rørarbeider, tiltaksklasse [1]			

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Besøksadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen
Kommunehuset

Telefon
E-post
Org.nr.

72 57 82 00
postmottak@osen.kommune.no
944 350 675

Begrunnelse for vedtaket

Omsøkte utslipp ligger forholdsvis langt fra sjø. Det renner en bekk i området som stort sett har jevn vannføring, med unntak i tørkeperioder. Det er forholdsvis høy grunnvannsstand i området, og anlegget må derfor bygges som et overflateinfiltrasjonsanlegg.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Evt. klage på vedtaket

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon 725 78 200 eller du kan sende e-post til postmottak@osen.kommune.no.

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Eksterne kopimottakere:

Odd Bjørnar Engan Vingsandveien 406 7740 Steinsdalen

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Rådhusveien 13

Telefon

72 57 82 00

Besøksadresse

Kommunehuset

E-post

postmottak@osen.kommune.no

Org.nr.

944 350 675

