

Fra: Bratberg Ronald[Ronald.Bratberg@osen.kommune.no] Dato: 27.02.2015 14:33:42 Til: 'Roan Maskin AS' Tittel:

SV: Vannkummen Sandviksberget panorama

Hei.

Har konferert litt med Harald og vi er vel enige om at ditt forslag ser bedre og enklere ut.

Dvs. og da slik vi ser det – et rimeligere alternativ enn hva Trønder-Plan har skissert.

Mvh

Ronald

Fra: Roan Maskin AS [mailto:roanmask@online.no]

Sendt: 26. februar 2015 20:36

Til: Bratberg Ronald

Emne: Vannkummen Sandviksberget panorama

Hei!

Sender over dette til deg for det er Osen kommune som skal ta overta vannrør når prosjektet er ferdig. Se på hvilket alternativ i kum du mener er best.

Ang vannkummen har jeg ikke tro på de manifoilene som er beskrevet, det blir veldig trangt ute ved kommeveggen for montering og service siden(må også settes på albuer). Sender over to forslag som er bedre mener jeg, den første tegningen var lidt feil PGA at det dekte hele kummen. Se på dette og kommenter! Det er samme materiale i alle alternativene/ manifoilene rusfritt stål og kuleventiler bara bedre å komme til hvis noe skal endres eller byttes på de jeg har tegnet.

Mvh

Kristian