

Fra: Bratberg Ronald[Ronald.Bratberg@osen.kommune.no] Dato: 16.11.2015 12:40:13 Til: 'Odd Erling Brøndbo'
Tittel: bussholdeplass

Hei.

I hht. avtalen vi skrev med vegvesenet ved Mo (opprinnelige plass) er det snakk om en plattform på 2,5 m bredde i min 12 m lengde, og en høyde på 16 – 18 cm over planet, (se vedlegg).

Kantstein i granitt. Vi bør også utvide bredden på området fra 7,0 m til min. 7,5 m, slik at vi får en bredde på 4,5 m mellom refuge og plattform.

Dekke bør vi gå for 2 x 40 mm AGB 11.

Mvh

Ronald Bratberg