

Midlertidig installasjon - Nytt provisorisk måleranlegg, Til godkjenning

Dato startet:	16.11.2015	Ref. nr.:	TEN-23337
Kommune:	1633 OSEN	Nett ref.:	
Område:	Nord		
Nettstasjon:			
Målemr.:		Installasjonsnr.:	
Gatenr.:		Anleggsnr.:	
		MålerpunktsID:	

Vis hele skjemaet

Generelle opplysninger

Installatør ▼ Navn: NTE elektro, Steinkjer Saksbeh.: Bjørn Brøndbo Mobil: 90030379 Epost: bjorn.brondbo@nte.no	Nettselskap ▼ Navn: TrønderEnergi Nett AS Kontakt: Mobil: Epost:	Eier Type: Firma Navn: Osen Sykehjem Adresse.: Rådhusvegen Husnr./ bokst.: 13 Postnr: 7740 Poststed: STEINSDALEN Land: Norge Org.nr.: Mobil: 95033681 Telefon: Epost: Ronald.Bratberg@osen.kommune.no Send tilbud på epost
Anlegg Gateadresse: Rådhusveien 6 Etg./Leil.nr.: Postnr: 7740 Poststed: STEINSDALEN Gnr./Bnr.: 20 / 66 Fnr./Snr.: 0 / 0 Bruksområde: Syke og aldershjem		Nettkunde er samme som eier ? ☒ Ja

Tekniske data

Installationstype: ☒ Midlertidig installasjon Jobbtype: ☒ Nytt provisorisk måleranlegg	Stikkledning: Type: Dimensjon:	Overlastvern(OV): OV er: OV blir: 3 x 63 A Målervern : Målervern er: Målervern blir: 3 x 63 A
Energiforbruk pr. år: 5000 kWH Effektbehov: 25 kW Forventet tilknytningsdato: 19.11.2015 Antatt ferdigdato: 31.03.2016 Antall anlegg: 1 Forventet leveranse:kWh Inneholder anlegget utstyr som kan gi større spenningsvariasjoner og startstrømmer? ☐ Nei Inneholder anlegget utstyr for opplading av el-biler? ☐		Egen referanse: Tilleggsopplysninger: Byggestrøm for Byggentreprenør i fb med utbygging Osen Sykeheim. Ønskes tilkoblet / plassert ved trafokiosken bak sykeheimen. Dato: 16.11.2015 Ansvarlig underskrift fra elentreprenør: Bjørn Brøndbo

Tilbakemelding fra nettselskap

Nettsystem: Kortslutningsdata:	Kortslutningsvern plassert: Merkestrøm/innstilt verdi:	Stikkledning tilkobles: Stikkledning kabelnr:
Kortslutningsverdier: Ik3 maks: kA Cos fi: Ø Ik2 min: kA Cos fi: Ø Ik1 maks: kA Cos fi: Ø Ik1 min: kA Cos fi: Ø		
Stikkledning		Merknader:

	Målertype:
Type: Dimensjon:	Dato: Ansvarlig underskrift nettselskap:

Stikkledning/Målepunkt

Dato ønskes utført:	Kontaktperson navn:	Kontaktperson mobil:
Plombenr: Merknader:		
		Det bekreftes at installasjonen / anlegget kan spenningsettes, og at denne/dette tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Dato: Ansvarlig underskrift entreprenør