

Fra: Bratberg Ronald[Ronald.Bratberg@osen.kommune.no]
Dato: 22.12.2015 10:40:50
Til: 'Post Bygning'
Tittel: SV: Offentlig / bedrift, Forsikring, Eiendom. Vår ref.: 203298MAG

Hei.

Kommer her med litt mer informasjon vedr. overnevnte skade:

Det var et kraftig lynnedslag ved Skjervøya den 06.12.15 som slo ut strømmen til mobilmasten ved Skjervøya og fortsatte ned til sjøen hvor flere hus ble uten strøm med ditto ødeleggelser, samt strømskap ved havnekaia ble ødelagt.

Det meste av komponenter i vårt styringsskap ved vannverket er ødelagt, PLS, kontaktorer og ellers 2 vannmålere, 2 trykktransmittere, pumpe etc.

Som følge av dette må vi på nyåret en gang gjennomføre en større rensing av de 4 membranfilter som er ved vannverket.

STH-engineering AS og Ingeniør Paul Jørgensen AS har vært på anlegget, og skal komme tilbake så snart de har fått de delene som må til for å få anlegget i drift igjen.

De vil skrive rapporter på hva som er gjort og må gjøres for å få anlegget i drift igjen, og disse vil bli oversendt dere så snart vi har de her.

Mvh
Ronald Bratberg

Fra: Post Bygning [mailto:bygning@klp.no]
Sendt: 14. desember 2015 12:18
Til: Bratberg Ronald
Emne: VS: Offentlig / bedrift, Forsikring, Eiendom. Vår ref.: 203298MAG

Hei!

Vi viser til din melding om ovennevnte skade.


Skaden behandles til din orientering av Marianne Gundersen, som treffes på tlf.: 22033658.

Før vi kan ta stilling til videre fremdrift, ber vi vennligst om en tilbakemelding på om dere har fått kartlagt skadeomfanget og reparasjonskostnadene.

Deres tilbakemelding imøteses.

Vennligst vis til vårt saksnummer 203298MAG ved kontakt med oss.

Med vennlig hilsen



Viktoria Sofia Berg

Skadebehandler

Kundeside på klp.no

Få oversikt over virksomhetens avtaler.
Nyhet! Nå kan du **melde skade** på Kundeside.

[Logg inn på Kundeside](#)

Fra: ServiceSalg [mailto:servicesalg@klp.no]
Sendt: 11. desember 2015 11:11

Til: Post Bygning

Emne: SV: Offentlig / bedrift, Forsikring, Eiendom

ronald.bratberg@osen.kommune.no

Med vennlig hilsen

Anders Storløkken

Kundekonsulent Offentlig Bedrift

logo

KLP Skadeforsikring AS

Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo, Pb 400, Sentrum, 0103 OSLO
Tlf: 05554

www.klp.no

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten

Best på femte år på rad

----- Opprinnelig melding -----

Fra: OPPGJØR BYGNING

Mottatt: 11.12.2015 09:50

Til: Servicesalg; ServiceSalg

Emne: SV: Offentlig / bedrift, Forsikring, Eiendom

Hei,

Ber om å få tilsendt e-post adressen til kontaktpersonen, da denne ikke fremkommer når e-posten videresendes😊

Med vennlig hilsen

Marianne Gundersen

Autorisert skadebehandler

KLP Skadeforsikring AS

Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo, Pb 400, Sentrum, 0103 Oslo
Tlf: 22 03 36 58

www.klp.no

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten

Fra: ServiceSalg [<mailto:servicesalg@klp.no>]

Sendt: 10. desember 2015 13:12

Til: Post Bygning

Emne: VS: Offentlig / bedrift, Forsikring, Eiendom

Hei

Videresender denne til dere.

Med vennlig hilsen

Hans Hoelsæter

Kundekonsulent Offentlig Bedrift



KLP Skadeforsikring AS

Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo, Pb 400, Sentrum, 0103 OSLO
Tlf: 05554

www.klp.no

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten



----- Opprinnelig melding -----

Fra: Ronald Bratberg

Mottatt: 10.12.2015 13:07

Til: ServiceSalg

Emne: Offentlig / bedrift, Forsikring, Eiendom

Hei. Ved Skjervøya vannverk hadde vi lynnedslag søndag 06.12.2015. Vi merket dette først med at vi ikke fikk kontakt med anlegget via vårt overvåkningssystem fra ingeniør Paul Jørgensen som bla. overvåker alle vannanlegg. Årsaken var at mobilfornindelsen var nede. Etter hvert ble vi klar over at skaden muligens er større enn først antatt. Anlegget er nå ute av drift, styringstavle, pumper etc. Vi vil komme med mer detaljert informasjon når vi har samlet alle detaljer omkring hendelse.