

Fra: Tørum Kåre Johan[Kare.Johan.Torum@norconsult.com]

Dato: 19.02.2016 09:37:10

Til: Åge Nilsen; Bratberg Ronald; Skjæggestad Hanne; Risvik Alfred; Leirset Roar; Angen Sigrid; Marion Fust Sæternes; morten@bpas.no; Ove Gunnar Moen; Kristiansen Svein

Tittel: RE: 3440 102 PLO Osen Sykeheim

Kommentarer til BM fra RIV.

Spylekran utvendig.

Byggherre ønsker utvendig spylekran på nytt tilbygg ved ventilasjonsrom.

Ok. Rørlegger plasserer dette. Avtales med byggherren.

Brannmeldere / sprinkleranlegg over himling

Norconsult sjekker om dette er nødvendig. Høyde over himling er 2,5 – 3,0 m. Gjelder i eksisterende vaskeri og ved eksisterende toaletter /kontorer i hall

Det er tegnet sprinkler over himling i alle disse rommene. Tegninger leses og følges!

Der det er angitt o/u indikerer over/undersprinkling. Alle rom skal sprinkles (brennbart trevirke)

Brannmeldere må RIBr/RIE vurdere.

Det er ikke med branntetting til ACT.

Norconsult avklarer hvor det skal branntettes.

Dette er angitt på tegning.

For øvrig må entreprenørene lese branntegningene.

Kåre Johan Tørum

VVS-ingeniør

Mob: +47 97 08 21 09

kare.johan.torum@norconsult.com

Norconsult AS

Havnegt 14, 7800 Namsos

Tel: +47 74 21 90 50 | Fax: +47 67 54 45 76

www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.

From: Åge Nilsen [mailto:aage@arcon.no]

Sent: 19. februar 2016 08:47

To: ronald.bratberg@osen.kommune.no; hanne.skjaeggstad@osen.kommune.no; alfred.risvik@osen.kommune.no; roar.leirset@osen.kommune.no; sigrid.angen@osen.kommune.no; Marion Fust Sæternes <marion@arcon.no>; morten@bpas.no; Ove Gunnar Moen <ove@arcon.no>; Tørum Kåre Johan <Kare.Johan.Torum@norconsult.com>; Kristiansen Svein <Svein.Kristiansen@norconsult.com>

Subject: 3440 102 PLO Osen Sykeheim

Hei !

Oversnder referat fra byggemøte 7 og vrernerunde.

Med vennlig hilsen

Arcon Prosjekt AS

Åge Nilsen

Ingeniør

Tlf: 74 21 65 65

Mobil: 90 19 71 49

E-Post: <mailto:aage@arcon.no>

Web: www.arcon.no
Post: P.boks 224, 7801 Namsos