



**Osen kommune**

Utvikling og Miljø

Leif Buhaug

Olaveien 5

7790 MALM

## MELDING OM VEDTAK

**Deres ref.**

**Vår ref.**

18842/2016/K24/4RBR

**Dato**

27.05.2016

Saksnr: 63/16

### **1633/1/54 - LEIF BUHAUG - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FRA FRITIDSBOLIG.**

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Eiendom:          | Gnr. 1/54                                        |
| Saksopplysninger: | Det søkes om utslippstillatelse fra fritidsbolig |
| Tiltakshaver:     | Leif Buhaug, Malm                                |
| Ansvarlig søker:  | Leif Buhaug, Malm                                |

#### **De underrettes herved om at det i samsvar med Osen kommunes delegasjonsreglement er fattet følgende vedtak:**

I medhold av Plan- og bygningslovens § 20-1, Forurensningsloven samt Forurensningsforskriftens kap. 12 gis det utslippstillatelse for kloakk fra fritidsbolig ved eiendommen gnr. 1/54 som omsøkt og under følgende forutsetninger:

- Minimumskrav for hytter og fritidshus er en 2 - kamret slamavskiller med våtvolum på 2,0. (Her vil det imidlertid bli montert en 3-kamret slamavskiller med et våtvolum på 4,0 m<sup>3</sup>).
- Minimumskrav for avløp si sjø er at det legges på en dybde på 2,0 m under laveste lavvann.

Postadresse 7740 Steinsdalen

Telefon 72 57 82 00

E-post [postmottak@osen.kommune.no](mailto:postmottak@osen.kommune.no)

Internett [www.osen.kommune.no](http://www.osen.kommune.no)

Bankgiro 4360 06 00169

- Slamavskiller må ikke være plassert lengre unna kjørbare veg enn 30 m.

*Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

**Sakens bakgrunn og innhold:**

Leif Buhaug søker om utslippstillatelse fra fritidsbolig ved gnr. 1/54.

Det opplyses at det ved bygging av fritidsboligen ble satt ned en 3-kamret slamavskiller med et våtvolum på 4,0 m<sup>3</sup>.

Det opplyses at avløpet fra slamavskiller er lagt ut på dypt vann i bukta utenfor tomte.

Som ansvarlig for utførelse av avløpsanlegget sto entreprenør Ole B. Mork fra Oppland.

Med hilsen

Hanne Skjæggestad  
sektorleder

Ronald Bratberg  
Avdelingsingeniør



Postadresse 7740 Steinsdalen

Bankgiro 4360 06 00169

Telefon 72 57 82 00

E-post [postmottak@osen.kommune.no](mailto:postmottak@osen.kommune.no)

Internett [www.osen.kommune.no](http://www.osen.kommune.no)