

Fra: Narve Nordbotten[narve@turoflow.no]
Dato: 24.06.2016 13:34:16
Til: Postmottak Osen kommune
Tittel: SV: Tilbud/budsjettpris, pumpestasjon (Villasump med 1 pumpe)

Hei.

Flott.

Er ikke sikker på hvor saken om 230V/400V er kommet fra, men utgjør ingen forskjell her.
I dette tilfellet med Homa-pumper er det ingen forskjell.

God helg.

Med vennlig hilsen



Visittkort Narve

Fra: postmottak.osen@fosen.net [mailto:postmottak.osen@fosen.net]
Sendt: 24. juni 2016 10:55
Til: narve@turoflow.no
Emne: SV: Tilbud/budsjettpris, pumpestasjon (Villasump med 1 pumpe)

Hei.

Jeg har vært borte en uke, så derfor litt sent svar, men dette ser greit ut.
Vil ellers minne om at jeg ved forrige kontakt orienterte om at det ved den ny trafoen som monteres like ved tomte er muligheter for å ta ut 400 V. Mener å ha hørt tidligere at 400 V - pumper er rimeligere enn 230 V.

mvh
Ronald Bratberg