

Fra: Johnsen Mads Eirik Hugo[mjo@nve.no]
Dato: 12.10.2017 10:27:40
Til: 'TRØNDERENERGI NETT AS'
Kopi: 'Guttvik, Kari Tønset'; Postmottak Osen kommune
Tittel: 201707394-1 - Kryssing av Steinsdalselva med kabel i rør i elvebunn - Steinsdalselva - TrønderEnergi Nett AS

Hei

NVE mener at kryssingen kan utføres uten større konflikter med almene interesser i vannressursloven. Det forutsettes at røret graves ned i elvebunnen og at dekklaget etableres på nytt for å unngå erosjon. Det tryggeste er å etablere et nytt dekklag av samfengt sprengt stein. Steinmassene/dekklaget må ikke stikke opp over elvebunnen slik at det oppstår virvler og erosjon. Området må forlates ryddig og så naturlig som mulig. Fylkesmannens miljøvernavdeling må uttale seg om forholdet til fisk og gyteplasser – og hvilket tidspunkt som er mest egnet for gravearbeidet. Forholdet til private interesser må ordnes av tiltakshaver.

Mvh

Mads Johnsen
Sjefingeniør


Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Region Midt
Telefon 22 95 99 00 eller direkte 22 95 99 20, mobil 482 98 280
E-post nve@nve.no eller direkte mjo@nve.no
Web: www.nve.no

NVE Region Midt har flyttet. Fra 01.10.2017 finner du oss i Abels gate 9, 7030 Trondheim.
Vårt varemottak har adresse Professor Brochs gate 20, 7030 Trondheim


Fra: Per A Osen [mailto:Per.Osen@tronderenergi.no]
Sendt: 3. oktober 2017 10:03
Til: Region Midt-Norge <RegionMidt-Norge@nve.no>
Emne: Kryssing av Steinsdalselva i Osen kommune med kabler i rør.


Hei.
Vi forsøkte oss med retningsstyrt boring under elva, men det ble mislykket og derfor ønsker vi nå å få krysse elva med graving.

Som avtalt på telefon sender jeg over et kartutsnitt som viser hvor vi har behov for å krysse elva med kabel i rør.
Osen kommune skal krysse elva litt lenger ned for framføring av strøm og vannledning. Satser på å få gjort dette omtrent samtidig dersom det lar seg gjøre å få tillatelse raskt.



Her er både Osen kommune sin kryssing (til venstre) og vår neste kryssing (til høyre) på kartet under.





Per Osen

Fagansvarlig
TrønderEnergi Nett AS
Avd. Forvalter
07250 | 72 53 65 17 | 913 99 658
per.osen@tronderenergi.no
tronderenerginett.no

Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten