

Fra: Tove Marie Hervik[Tove.Marie.Hervik@mattilsynet.no]

Dato: 19.12.2017 13:57:40

Til: Bratberg Ronald

Tittel: SV: prøvetakingsplan vann

Hei,

Dere tar utgangspunkt i den gamle prøvetakingsplanen og ser hvilke parametere som er merket med **A i Vedlegg 1 og vedlegg 2** i Drikkevannsforskriften. Dette vil si: e.coli, koliforme, intestinale, kimtall, farge, turbiditet, pH, konduktivitet, aluminium og jern (hvis dere bruker disse som et vannbehandlingskjemikalie), lukt og smak. De som er merket med A skal gjennomføres som et minimum alt etter hvor mye vann som produseres i døgnet til hvert vannverk som dere har ansvaret for. Det vanligste er en gang hver 14 dag eller en gang i måneden. Dette vil si det som før var nettkontrollen.

De parameter som **er merket med B** skal gjennomføres en gang hvert år eller en gang i halvåret. Det som før var utvidet prøvetaking. Det som er verdt å merke seg er at flere parameter er med i den nye drikkevannsforskriften enn i den gamle. Det er også slik at noen av disse parameterne vil dere mene ikke er nødvendig å ta fordi sjansen for å påvise den er minimal, f.eks. plantevernmidler. Men dere skal allikevel ta en prøve for å kunne bevise at drikkevannet ikke inneholder det stoffet det letes etter. Dere skal kunne påvise tre negative prøver på tre år, før Mattilsynet kan vurdere om dere kan slippe å ta ut for den enkelte parameter.

Håper dette var til hjelp.

Mvh

Tove Marie Hervik

Mattilsynet

Reg. Midt

Avd.Innherred og Fosen

Mob: 90744213

Fra: Bratberg Ronald [mailto:Ronald.Bratberg@osen.kommune.no]

Sendt: tirsdag 19. desember 2017 12:52

Til: Tove Marie Hervik <Tove.Marie.Hervik@mattilsynet.no>

Kopi: 'Torill Aune Vatn' <tav@kystlabprebio.no>

Emne: prøvetakingsplan vann

Hei.

Jeg har fått tildelt overnevnte sak for å utarbeide en prøvetakingsplan for vann.

I alt arbeide ser jeg at tida ikke strekker til, og en prøvetakingsplan skal godkjennes av Mattilsynet før den oversendes laboratoriet.

Har du kjennskap til noen som har dette på plass, slik at vi kan få sydd sammen en prøvetakingsplan.



[tave.no](mailto:tav@kystlabprebio.no)

ALEN

