

Dato: 23.03.2018
Prøve ID: N2018-2659
ver 1

Gjelder: **Åsegg vannverk**

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 20.03.18

Analyseperiode: 20.03.18 - 23.03.18

Prøvetaker:

2018-2659-1

Sted: **Råvann**

Tatt ut: 19.03.18 Kl. 08:50

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	44	cfu/ml	28 - 68
Koliforme bakterier	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100ml	
E.coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml	
Intestinale enterokokker MF	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100ml	
Konduktivitet	NS-ISO 7888	38,4	mS/m	±1,540
pH, surhetsgrad	NS-EN ISO 10523	7,78		±0,20
Temperatur i prøven ved pH-måling	ref. NS-EN ISO 10523	24,1	°C	±0,4
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1	7	FNU	±0,7
Farge	NS-EN ISO 7887, met. C	<2	mg Pt/l	±0,4
*Lukt	Intern	Ikke påv.		

2018-2659-2

Sted: **Åsegg**

Tatt ut: 19.03.18 Kl. 08:50

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Dårlig
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	Ikke påv.	cfu/ml		100
Koliforme bakterier	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100ml		0
E.coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		0
Intestinale enterokokker MF	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100ml		0
Konduktivitet	NS-ISO 7888	57,0	mS/m	±2,280	250
pH, surhetsgrad	NS-EN ISO 10523	7,66		±0,20	9,5
Temperatur i prøven ved pH-måling	ref. NS-EN ISO 10523	24,0	°C	±0,4	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1	0,9	FNU	±0,2	
Farge	NS-EN ISO 7887, met. C	<2	mg Pt/l	±0,4	20
*Lukt	Intern	Ikke påv.			
*Smak	Intern	Ikke påv.			

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

< betyr: Mindre enn

Kimtall i vann skal, i hht metoden NS-EN ISO 6222, analyseres innen 12 timer etter tapping, der temperaturen holdes på 5±3 °C. Denne prøven ble analysert ca. 28 timer etter tapping. Prøven var kald ved mottak på laboratoriet.

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.

Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Side 1 av 2

Med hilsen Kystlab AS



Torill Aune Vatn
Avdelingsleder Fosen

Kopi til
Harald Stein (E-mail)
Hanne Skjæggestad (E-mail)