



Prosjektnr: 10017343		Avvik nr.: 02	
Prosjektnavn: Strand skole automatikk			
Henvising (System nr / Seksjon nr/ Hus nr/ Rom nr / Tegning nr): VVS varme og ventilasjonsanlegg bygg A, B og C.			
Rapportert til: Ronald Bratberg		Kopi til: Geir Kulstadvik	
Rapportert av: Roger Grefstad		Dato/Sign.: 22.03.2018 <i>Roger Grefstad</i>	

1. Avdekket avvik / problem:

Beskrivelse:

Teknisk nettverk for SD anlegg mangler.

2. Løsningsforslag: (Beskrivelse av forslag til løsning – hva må gjøres / tiltak):☐ Bytte ut ☐ Ombygging /reparasjon ☐ Gi tilbud ☒ Annet

Beskrivelse:

Nettverk kat 5/6 må etableres mellom de tekniske rommene og data/server rom. (Se vedlagt topologi)

Antatte materialer/arbeid/kostnader:	enhet	mengde	kostnad	sum kostnad
Arbeid	timer			
Totalt				

3. Oppfølging:

Forslag til utbedring godkjent av kunden ☒ JA ☐ NEI	Dato / Sign 17/4-18 <i>Ronald Bratberg</i>
Tiltak gjennomført og kontrollert ☐ JA ☐ NEI	Dato / Sign

Tilleggsdokumentasjon vedlagt:☐ Foto ☐ Sertifikat/anvisning fra leverandør ☒ Egen beskrivelse ☐ Annet