

Dato: 28.11.2018
Prøve ID: N2018-12008
ver 1

Gjelder: **Seter vannverk**

ANALYSERESULTATER

Prosjekt: Oppfølgingsprøve drikkevann

Prøvemottak: 27.11.18 Analyseperiode: 27.11.18 - 28.11.18

Prøvetaker: Teknisk avdeling

2018-12008-1 A) **Grunnvann, behandle**
Sted: **Pumphus**

Tatt ut: 26.11.18 Kl. 06:30

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Koliforme bakterier	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100ml		0
E.coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		0

2018-12008-2 A) **Grunnvann, behandle**
Sted: **Seter skole**

Tatt ut: 26.11.18 Kl. 06:30

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Koliforme bakterier	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100ml		0
E.coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		0

< betyr: Mindre enn

A) Grenseverdier refererer til "Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

Med hilsen Kystlab AS



Aase Mariann Vemundstad
Avdelingsingeniør Fosen

Kopi til
Harald Stein (E-mail)