

Fra: Grefstad, Roger[roger.grefstad@gk.no]
Dato: 12.12.2018 12:57:36
Til: Risvik Alfred
Kopi: Bratberg Ronald
Tittel: Strand skole radiatorkurs øst eventuell ny pumpe

Hei.

Det er som sagt indikasjon på at sirkulasjonspumpe for radiatorkurs øst er litt for liten, bygget og fløyen krever nok større vannmengder enn antatt.

Ny pumpe må eventuelt bestilles for bytte/montering, hos Stein Tore, GK Steinkjer.

Roger Grefstad
Prosjektleder

GK Inneklima AS
Mobil: +4790934658
Internett: <http://www.gk.no>
Mail: Roger.Grefstad@gk.no
Besøksadresse: Baard Iversens veg 7
Postadresse: 7037 Trondheim



Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten