



Osen kommune
Rådhusveien 13
7740 STEINSDALEN

Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av naust - Osen 20/230

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse.
Det foreligger følgende merknader fra fagavdelingene:

Landbruk

Ingen merknad.

Klima og miljø

Ingen merknad.

Samfunnssikkerhet

Den aktuelle søknaden befinner seg i et område som potensielt kan bli berørt av stormflo og havnivåstigning. Et naust bør plasseres i nærhet til sjø for å kunne ivareta sin funksjon. Likevel må det foretas en konkret vurdering om plassering og byggemåte er forsvarlig beregnet for påvirkning av havets krefter. Dersom dette er ivaretatt ansees vilkåret i pbl. § 28-1 om tilstrekkelig sikkerhet for oppfylt.

Vi anbefaler at det settes krav om minimum kotehøyde for å unngå materielle skader på bygningsmasse og konstruksjoner i tråd med DSBs rapport om havnivåstigning og stormflo.

Reindrift

Ingen merknad

Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven



Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en saksbehandlingsfeil.

Ved spørsmål til Fylkesmannens uttalelse ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, se oversikt nedenfor.

Med hilsen

Harald Høydal (e.f.)
underdirektør
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandlere:

Klima og miljø: Isabell Engvik Lykke – 73 19 92 24
Landbruk: Vegard Wist – 74 16 80 81
Samfunnssikkerhet: Tore Brønstad – 74 16 83 38
Reindrift: Ola Marius Amdal – 74 13 80 56

Kopi til:

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER