

Praktiske opplysninger

1. Avstand mellom renseanlegg/slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal ikke være mer enn 5 meter.
2. Veiklassen skal tilsvare veiklasse 3 (landbruksbilvei) for nye anlegg, med unntak av snuplass som må tilsvare veiklasse 5.
3. Søknadsblanketter lastes ned fra www.dibk.no.
4. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende dokumentasjon skal følges.
5. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
6. Infiltrasjonsanlegg: Det må etableres peilerør i tilknytning til infiltrasjonsgrøftene for å kunne kontrollere eventuell oppstuvning av vann i fordelingslaget. Det skal etableres støtbelaster (pumpe) og den skal ha lys- og lydalarm for høyt vannivå. Eventuelt; krav til drifts- vedlikeholdsavtale og rapportering.
7. Svarfrist for nabovarsel er 4 uker iht til forurensningsforskriften, jf. § 12-4.
8. For mer informasjon se www.miljokommune.no, www.avlop.no