

Utkast til prøvingsrapport

Åsegg Vannverk
V/Osen Kommune
Teknisk Etat
7740 STEINSDALEN

Gjelder: Åsegg vannverk

Dato 2019-09-17
Prøve nr P1906811
Versjon 0
Analyseperiode 2019-09-16 - 0000-00-00

P1906811-01

Prøvetaking 2019-09-16	Analyse start 2019-09-16	Analyse slutt 0000-00-00	Prøvetaker Kunde	Objekt Rentvann
Prøvested, navn Råvann	Prøvetype Grunnvann, råvann	Merking		

Parameter	Metode	P1906811-01	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22 °C	NS-EN ISO 6222		cfu/ml		
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	>200	MPN/100 ml	±0	
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	100	MPN/100 ml		
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2		cfu/100 ml		
Lukt	Intern metode				
pH ^a	NS-EN ISO 10523				
Temperatur ved pH-måling ^a	ref NS-EN ISO 10523		°C		
Konduktivitet ^a	NS-ISO 7888		mS/m		
Turbiditet ^a	NS-EN ISO7027-1		NTU		
Farge ^a	NS-EN ISO 7887 - Metode C		mg Pt/l		

^a Utført ved Kystlab AS, avd Kristiansund

P1906811-02

Prøvetaking 2019-09-16	Analyse start 2019-09-16	Analyse slutt 0000-00-00	Prøvetaker Kunde	Objekt Rentvann
Prøvested, navn Pumpestasjon	Prøvetype Grunnvann, behandlet	Merking		

Parameter	Metode	P1906811-02	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22 °C	NS-EN ISO 6222		cfu/ml		
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	>200	MPN/100 ml	±0	
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	21	MPN/100 ml		
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2		cfu/100 ml		
Lukt	Intern metode				
Smak	Intern metode				

Tabellen fortsetter på neste side...

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn
 * = Ikke akkreditert resultat
 Innholdet i utkast er ikke helhetsvurdert. Rapporten kan endres.
 Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.
 Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
 Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Åsegg Vannverk
V/Osen Kommune
Teknisk Etat
7740 STEINSDALEN

Dato 2019-09-17
Prøve nr P1906811
Versjon 0
Analyseperiode 2019-09-16 - 0000-00-00

Gjelder: Åsegg vannverk

Fortsettelse fra forrige side

Parameter	Metode	P1906811-02	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
pH ^a	NS-EN ISO 10523				
Temperatur ved pH-måling ^a	ref NS-EN ISO 10523		°C		
Konduktivitet ^a	NS-ISO 7888		mS/m		
Turbiditet ^a	NS-EN ISO7027-1		NTU		
Farge ^a	NS-EN ISO 7887 - Metode C		mg Pt/l		

^a Utført ved Kystlab AS, avd Kristiansund

Med vennlig hilsen

fosen@kystlab.no
Tlf:73856210

Kopi til

harald.stein@osen.kommune.no, ronald.bratberg@osen.kommune.no, odd-robert.solvag@osen.kommune.no,

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

* = Ikke akkreditert resultat

Innholdet i utkast er ikke helhetsvurdert. Rapporten kan endres.

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.

Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:

Axel Sellægs veg 3
NO-7805 Namsos

post@kystlab.no
www.kystlab.no

tel: +47 74 21 24 40
NO 986 208 933 MVA