

Fra: Bratberg Ronald (Ronald.Bratberg@osen.kommune.no)

Sendt: 19.09.2019 09:31:35

Til: 'Hepsøe Knut Anders'

Kopi: Solvåg Odd-Robert

Emne: SV: Stein bru - Erstatte betong med stål

Vedlegg:

Hei.

Gjennomfør dette som foreslått, så får vi der også en forbedring av brua.
Regner de sender en endringsmelding på dette med anslåtte ekstrakostnader.

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør
Utvikling og miljø
Tlf.: 909 35 087
ronald.bratberg@osen.kommune.no
Rådhusveien 13, 7740 STEINSDALEN

Fra: Hepsøe Knut Anders <Knut.Anders.Hepsoe@norconsult.com>

Sendt: torsdag 19. september 2019 09:10

Til: Bratberg Ronald <Ronald.Bratberg@osen.kommune.no>

Kopi: Leirset Roar <Roar.Leirset@osen.kommune.no>; Solvåg Odd-Robert <odd-robert.solvag@osen.kommune.no>

Emne: Stein bru - Erstatte betong med stål

Hei.

På befaring i forbindelse med observerte sprekker i stålbjelker ble det også bemerket at betongen ved opplegg var skadet. Se bilde. Betongen har sprekker, avskalling og armeringen korroderer. Consolvo lurte på om de skal gjøre noe med dette nå. Jeg har sagt at jeg må snakke med dere for en avklaring.

Dersom dere ønsker at dette utbedres nå så anbefaler jeg at betongen erstattes med stål (tilsvarende tverravnstivning som monteres på brua nå). Det betyr at vi får 4 ekstra lengder med IPE med tilhørende bolter og innsveiste stiverplater. En annen fordel med å fjerne betongen er at man kommer til med overflatebehandling av hovedbjelkene.

Med vennlig hilsen

Knut Anders Hepsøe

Sivilingeniør Brukonstruksjoner



Office: Klæbuveien 127, 7031 Trondheim, NORWAY

Tel: + 47 97 19 93 24

Email: knut.anders.hepsoe@norconsult.com

Vi er en miljøfyrtårnbedrift. Fint om du ikke skriver ut denne e-posten.

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.