

Hei.

Litt usikker på om det er gått ut svar på denne henvendelsen, men svarer lell.

Dette må gjennomføres som foreslått.

RAL fargen er jeg på stående fot ikke sikker på, men dette finner Consolvo. Trolig industriell grå.

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør
Utvikling og miljø
Tlf.: 909 35 087
ronald.bratberg@osen.kommune.no
Rådhusveien 13, 7740 STEINSDALEN

Fra: Hepsøe Knut Anders (Knut.Anders.Hepsoe@norconsult.com)

Sendt: 12.09.2019 11:00:34

Til: Edgaras Anuzis

Kopi: Leirset Roar; Værnes Arne; Solvåg Odd-Robert; Bratberg Ronald; Sanjin Karaga; Kenneth Andersen

Emne: RE: Stein bru, RAL og skader.

Vedlegg:

Hei.

Takk for sist.

Ja det var greit at vi fikk en rask avklaring i saken.

Svar på dine spørsmål:

1. RAL Det er ikke oppgitt hvilken fargekode som tidligere er benyttet, kan dere må finne samme farge?
2. a) Der det er korrodert må det slipes ned, korrosjon må bort. Eksempel sprekk som ble inspisert i går bør slipes ned slik at vi sikrer at det ikke ligger korrosjon bak overflatebehandlingen.
b) Slipes også ned til blankt stål.
3. Jeg skal avklare dette med byggherre før vi bestemmer hva vi gjør.

Med vennlig hilsen

Knut Anders Hepsøe

Sivilingeniør Brukonstruksjoner



Office: Klæbuveien 127, 7031 Trondheim, NORWAY

Tel: + 47 97 19 93 24

Email: knut.anders.hepsoe@norconsult.com

Vi er en miljøfyrtårnbedrift. Fint om du ikke skriver ut denne e-posten.

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.

From: Edgaras Anuzis <Edgaras.Anuzis@consolvo.no>

Sent: 11. september 2019 16.34

To: Hepsøe Knut Anders <Knut.Anders.Hepsoe@norconsult.com>

Cc: Leirset Roar <Roar.Leirset@osen.kommune.no>; Værnes Arne <Arne.Vaernes@norconsult.com>; Solvåg Odd-Robert <odd-robert.solvag@osen.kommune.no>; Bratberg Ronald <Ronald.Bratberg@osen.kommune.no>; Sanjin Karaga <Sanjin.Karaga@consolvo.no>; Kenneth Andersen <Kenneth.Andersen@consolvo.no>

Subject: Stein bru, RAL og skader.

Hei,

Takk for visning og inspeksjon av Stein brua i dag, vi kan fortsette vårt arbeid nå.

Jeg har flere spørsmål:

Stål arbeid:

1. Hvilke RAL kode vi må bruke i prosjekt for overflatebehandling av stål arbeid?
2. Defekter av gammelt stål:
 - a. Pitting korrosjon (cirka 80 stk – 90 stk)



- b. Skader på overflaten



3. Betong skader





Hva skal vi gjør med skader?

Med vennlig hilsen

Edgaras Anuzis

Anleggsleder

Consolvo AS



CONSOLVO

• SOLIDE LØSNINGER •

Ringveien 6, 3409 Tranby

Sentralbord: 32 24 20 60

Mobil: 40693773

E-post: edgaras.anuzis@consolvo.no
consolvo.no