

Hei.

Viser til din e-post datert 28.08.19.

Vi skal forsøke å få gjennomført deler av det du etterspør.

Noe av dette, som for eksempel røykvarsler i garasje er ikke mulig, da denne sannsynlig vil løses ut når du starter bilen.

Røykvarslere er montert iht. kravene i teknisk forskrift da boligen ble bygd.

Vi har avtale med en av vaktmesterne som skal ta turen over for å ta en gjennomgang samt utbedring av det som må utbedres.

Dette forutsetter at en av dere er tilstede. Det vil bli avtalt på forhånd.

Gi gjerne beskjed om det er tidspunkt som passer bedre enn andre.

Ronald Bratberg

Avdelingsingeniør

Utvikling og miljø

Tlf.: 909 35 087

ronald.bratberg@osen.kommune.no

[Rådhusveien](#) 13, 7740 STEINSDALEN